

Výstavba loděnice na p. p. č.: 1375/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova

Systémové číslo VZ: P15V00000155

Dodatečné informace č. 4

Název zadavatele:	Město Trutnov
Sídlo:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1
IČ:	00278360
Statutární zástupce zadavatele:	Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje města Tel: 604 241 232, e-mail: franc@trutnov.cz Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Petra Holubová, tel.: +420 603 575 645, email: holubova@trutnov.cz Kontaktní osoby jsou oprávněny odpovídat dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace.

Vážení,

na základě dotazu jednoho z uchazečů Vám poskytujeme dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o doplnění soupisu prací a dodávek ZTI! Nemůžete to nechávat na uchazeči! Takto to vypadá, že je zakázka pro někoho přichystaná... Děkuji za vyrozumění.

Odpověď:

Výše uvedenou informaci zaslanou e-mailem, považujeme za žádost o dodatečné informace a z tohoto důvodu zveřejňujeme její přesné znění.

Zadavatel nemá v úmyslu doplňovat soupis prací a dodávek ZTI.

V soupisu prací k ocenění je uvedena jedna souhrnná položka.

Co má být v rámci této položky naceněno je zřejmé z projektové dokumentace – viz *projektová dokumentace, týkající se části ZTI, konkrétně se jedná o dokumenty s názvem „ZT_Technická zpráva.pdf“, „1.NP_Vodovod.pdf“ a „1.NP_Kanalizace.pdf“.*

Pro úplnost níže uvádíme, co je předmětem položky „DOD A MTŽ VNITŘNÍ KANAL VODOV ZAŘÍZ PŘEDMĚTY – SOUB“.

Položka obsahuje soubor položek týkajících se vnitřní kanalizace a vodovodu vč. zařizovacích předmětů a předepsaných zkoušek. Jedná se o rozvodné potrubí teplé i studené pitné vody vč. izolací specifikovaných v technické zprávě. Součástí je i dodávka elektrického zásobníkového ohřívače TUV 160 l vč. příslušenství (uzávěru, pojistného a zpětného ventilu), zařizovacích předmětů (2 ks záchodová závěsná mísa s montážním prvkem, 3ks umyvadlo š. 60 cm dit.se zápachovou uz. a stojánkovou pákovou baterií, 1 ks umývatko se zápachovou uz. a stojánkovou pákovou baterií, 2x sprchová nástěnná páková baterie s příslušenstvím). Dále SOUB. položka obsahuje rozvody vnitřní ležaté i svislé kanalizace vč. 2 ks vpustí a odvětrání nad střechu ukončeného ventilační hlavicí – podrobný popis vč. výkresu je přiložen v technické zprávě a

dokumentaci ZTI. Venkovní kanalizace je řešena samostatně v dokumentaci vč. položkového rozpočtu.

Tato problematika byla již jednou předmětem dodatečných informací č. 2 ze dne 21. 9. 2015.

Zadavatel dovozuje správnost svého postupu též z faktu, že se jedná vzhledem k objemu prací i finančním nákladům marginální položku.

Tvrzení „že je zakázka pro někoho přichystaná“ zadavatel nebude komentovat, pouze uvádí, že zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele širokému okruhu uchazečů a tím zadavatel splňuje povinnosti nad rámec zákona o veřejných zakázkách, tímto způsobem zadavatel rovněž zveřejňuje dodatečné informace.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Trutnově dne 30. 9. 2015

S pozdravem

.....
Ing. Miroslav Franc
Vedoucí odboru rozvoje města

