

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 1191/2016
Č. j.: KHSHK 2399/2016/HDM.TU/Rö
Vyřizuje: Hana Rösslová
Tel.: 499 829 511, 731 628 644
E-mail: hana.rosslova@khshk.cz

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

V Trutnově dne 27. ledna 2016

Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce školní kuchyně a nutné úpravy stravovacího pavilonu – Základní škola Trutnov, R. Frimla 816“.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost Města Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, IČO 002 78 360 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S vydáním stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce školní kuchyně a nutné úpravy stravovacího pavilonu – Základní škola Trutnov, R. Frimla 816“

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

- k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody

- místo odběru: dřez u pracovního úseku na přípravu masa,
- odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

Odůvodnění

Dne 15.1.2016 obdržela KHS žádost Města Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, IČO 002 78 360 o vydání závazného stanoviska k vydání stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce školní kuchyně a nutné úpravy stravovacího pavilonu – Základní škola Trutnov, R. Frimla 816“. Projektovou dokumentaci vypracoval DRUPOS Trutnov – projekční kancelář, Na Promenádě 150, Trutnov v říjnu 2015, zakázkové číslo 4172/FA.

Projektová dokumentace řeší výměnu stávající technologie školní kuchyně a s tím související nutné úpravy. Stávající kapacita školní jídelny se nemění.

V 1. NP budou provedeny úpravy ve 2 skladech suchých potravin a ve skladu obalů. Ve skladech jsou navrženy nové podlahy ze snadno omyvatelné a protiskluzové dlažby. Stěny budou nově opatřeny do výše 180 cm snadno omyvatelným obkladem.

Ve vlastní varně je navržena nová litá podlaha, protiskluzná, vhodná do potravinářských provozů. Navrženy jsou nové obklady stěn ve varně do výše 180 cm, u konvektomatů do výše 190 cm. Dále jsou navrženy nové rozvody elektro, nové rozvody teplé a studené vody a nové rozvody kanalizace. Provedena bude i výměna radiátorů. Bude provedena nová příčka mezi jídelnou a kuchyní. Nad prostorem výdeje a příjmu použitého nádobí budou nově řešeny lamelové žaluzie s elektrickým pohonem.

Dispoziční řešení varny – varný blok je řešen ve středu kuchyně, u varných jednotek jsou navrženy 2 pracovní stoly na dohotovení. Pracovní úsek na přípravu masa a na vytloukání vajec je částečně stavebně oddělen polopříčkou. Vybaven je pracovním stolem se dřezem s tekoucí teplou a studenou vodou, vykošťovací pracovní deskou, špalkem na maso, robotem, děličkou, řezačkou na maso, tenderizérem a chladicím zařízením. U úseku je navržena kombinovaná výlevka s umývadlem a tekoucí teplou a studenou vodou. Dále je řešen pracovní úsek na přípravu těsta vybavený 2 pracovními stoly s bukovou pracovní deskou, robotem, děličkou těsta, chladicím zařízením a kombinovanou výlevkou s umývadlem a tekoucí teplou a studenou vodou. Sloučený úsek přípravy zeleniny a studené kuchyně je vybavený pracovním stolem, dřezem s tekoucí teplou a studenou vodou, chlazeným pracovním stolem, nářezovým strojem a krouhačem zeleniny.

Výdej jídla navazuje na výrobní část, vybaven je výdejními stoly s ohřevem, udržovacími transportními vozíky, vyhřívanými zásobníky na talíře, chladicí skříní, umývadlem s kolenovým ovládáním vodovodní baterie. V jídelně je navržen samoobslužný výdej nápojů a samoobslužný výdej salátů vybavený výdejním stolem s chlazenou vanou.

Na příjmové okénko použitého nádobí navazuje umývárna stolního nádobí, která je stavebně oddělena od varny. Úsek je vybaven pracovním stolem, příjmovým třídícím stolem, košem na potravinářský odpad, myčkou na nádobí, dřezem s tekoucí teplou a studenou vodou. Umývárna provozního nádobí je rovněž stavebně oddělena od varny. Vybavena je myčkou na provozní nádobí, odsávacím par nad myčkou, mycím stolem se dřezem, kombinovanou výlevkou s umývadlem. Nad zdroji produkujícími páru a pach je umístěno stávající vzduchotechnické zařízení, nad novými zdroji je řešeno nové odsávání napojené na stávající rozvody vzduchotechniky. Příruční sklad u varny je vybaven chladicím a mrazicím zařízením. Šatna, úklidová komora a hygienické zařízení pro zaměstnance je stávající, nebudou probíhat žádné stavební úpravy.

Příprava tekoucí teplé vody je napojením na stávající centrální ohřev teplé vody v objektu základní školy. Zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod je napojením na městské inženýrské sítě.

Vzhledem k tomu, že budou ve varně provedeny nové rozvody vody, byla dána podmínka uvedená ve výroku závazného stanoviska. Podmínka vychází z požadavku § 21 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky. Po vyhodnocení možných zdravotních rizik souvisejících s nestandardním způsobem odběru a možným ovlivněným výsledkem laboratorní analýzy byl stanoven požadavek zajištění odběru a vyhotovení dokladu o výsledku rozboru vzorku pitné vody odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Hana Rösslová
odborný referent oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Trutnov

Přílohy: PD zakázkové č. 4172/FA z 10/2015
Paré č. 6 vráceno osobně



Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **81701572-54538-160204122533**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.02.2016 v 12:30:07. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.02.2016 10:41:45. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1A D0 97**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Hana Rösslová, 428, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové [IČ 71009213]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **MĚSTO TRUTNOV**
Pracoviště: **MĚSTO TRUTNOV**
V Trutnově dne **04.02.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

David Jelínek

Otisk úředního razítka:



81701572-54538-160204122533

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1A D0 97, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.