

Stavební oprava a údržba sociálního zařízení a výměna podlahových krytin v objektu Domova pro seniory, Dělnická č. p. 162

Systémové číslo VZ: P16V00000044

Dodatečné informace č. 1

Název zadavatele:	Domov pro seniory Trutnov
Sídlo:	R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ:	70153906
Statutární zástupce zadavatele:	Irena Vondráčková, ředitelka
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Petra Holubová holubova@trutnov.cz , +420 603 575 645 Kontaktní osoba je oprávněna a pověřena odpovídat dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace, popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námítky uchazečů).

Vážení,

na základě dotazu jednoho z uchazečů Vám poskytujeme dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce.

Přesné znění dotazu:

Prosim ještě bude potřeba dospecifikovat jaký protiskluz má mít ta dlažba v sociálkách, protiskluz "nějaký" má každá dlažba, ale jaký konkrétně?

Obávám se, že ten standartní sortiment, kde mají sérii barevně sladěnou obklad + dlažbu do koupelen, nebude vyhovovat.

U dveří do sociálek, ty posuvy, by bylo dobré dospecifikovat povrch – lamino, fólie? a napsat klima třídu do vlhka. Platí bílá barva? – ostatní dveře bílé nejsou.

díky za odpověď

Odpověď na dotazy

Zadavatel uvádí, že protiskluz na dlažbě v sociálním zařízení bude třídy R10.

Ve výkresu č. 10 - Návrh nových posuvných dveří do sociálního zařízení, je uveden požadovaný materiál lamino z důvodu vlhkého prostředí.

Požadovaná barva bude ve standardu dle vzorníku vybraného dodavatele po dohodě se zadavatelem (v této souvislosti zadavatel přikládá upravený soupis prací, jelikož v původním soupisu prací byl uveden požadavek na bílou barvu dveří).

Uchazeč pro podání nabídky použije upravený soupis prací v příloze těchto dodatečných informací.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Trutnově dne 11. 5. 2016

S pozdravem



.....
Ing. Petra Holubová, kontaktní osoba