

Stavební oprava a údržba sociálního zařízení a výměna podlahových krytin v objektu Domova pro seniory, Dělnická č. p. 162

Systémové číslo VZ: P16V00000044

Dodatečné informace č. 4

Název zadavatele:	Domov pro seniory Trutnov
Sídlo:	R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ:	70153906
Statutární zástupce zadavatele:	Irena Vondráčková, ředitelka
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Petra Holubová holubova@trutnov.cz , +420 603 575 645 Kontaktní osoba je oprávněna a pověřena odpovídat dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace, popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky uchazečů).

Vážení,

na základě dotazu jednoho z uchazečů Vám poskytujeme dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce.

Přesné znění dotazu č. 1 :

Dobrý den paní inženýrko.

Děkujeme Vám za odpověď na náš dotaz, týkající se vinylové podlahoviny.

Aby ale bylo v typu vinylové podlahoviny, kterou si přejete použít, úplně jasno, prosíme o poskytnutí ještě jedné dodatečné informace:

1) Prosíme o upřesnění technické specifikace vinylové podlahoviny v pásech: Jaká má být tloušťka vinylu, jaká tloušťka nylonového vlákna, jaká hustota vlákna, požadovaná odolnost proti opotřebení (zátěž) útlum (akustika), protiskluz?

Děkujeme za upřesnění technických vlastností vinylové podlahoviny.

S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 1:

Výše uvedené požadavky jsou specifikovány v soupisu prací.

- podlahovina z polyvinylchloridu v pásech tloušťka vinylu 4,3 mm
- tloušťka nylonového vlákna 6.6
- hustota vlákna 70 mil./m2
- zátěžová třída 33
- protiskluz R10
- útlum 20 dB

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Trutnově dne 27. 5. 2016

S pozdravem

Holubová



Ing. Petra Holubová, kontaktní osoba