



V Trutnově dne 19. 8. 2016

Věc: Dodatečné informace (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E

Veřejný zadavatel: Město Trutnov

Vážení uchazeči,
zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené
dodatečné informace (v pořadí první).

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace.

1) Znění žádosti:

Ve výkazu výměr objektu C v záložce 02 Zateplení fasády je uvedena položka č. 87 – „Dodávka a montáž venkovních žaluzií...“. Tato položka obsahuje množství 92,160 m2 žaluzií, avšak dle projektové dokumentace by výměra žaluzií měla být pouze 57,6 m2. Mělo by se jednat pouze o žaluzie na výplních O1. Prosíme o úpravu množství položky, nebo o upřesnění, které výplně mají být ještě vybaveny venkovními žaluziemi.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Jedná se o venkovní žaluzie umístěné v nadpraží oken O1. Dle PD je výměra správná. 8ks o rozměru cca 2,3x5 m = 92 m2.

2) Znění žádosti:

Ve výpisu prvků výplní otvorů je u některých pozic uváděn požadavek – „vnější rastrované zasklení“. Prosíme o bližší specifikaci, co má tímto požadavkem investor na mysli?

Stanovisko zadavatele:

Vnější sklo izolačního dvojskla bude neprůhledné, ale bude propouštět světlo – sklo mléčné / ornamentní sklo (okna na WC).

3) Znění žádosti:

Máme dotaz ke kotvení hliníkových sestav O1, O8 a O9 na budově C. Z projektové dokumentace není zcela zřejmé jakým způsobem se dají v ploše kotvit uvedené hliníkové sestavy, výkres řezu budovy je pouze přes střešní konstrukci. Za pruhy barevného skla se nacházejí sloupy skeletové konstrukce budovy, ke kterým se dají sestavy kotvit. V pohledech

jsou naznačené vodorovné konstrukce v půlce výšky hliníkové sestavy, jedná se o průvlaky skeletové konstrukce budovy, ke které se dají sestavy kotvit?

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Ano, naznačené tečkované čáry jsou sloupy a průvlaky do kterých je možné kotvit skeletovou konstrukci, viz foto v příloze.

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

Příloha č. 1: Skeletová konstrukce pavilonu C





S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná

za administrátora veřejné zakázky