



V Trutnově dne 24.8. 2016

Věc: Dodatečné informace (v pořadí druhé) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E

Veřejný zadavatel: Město Trutnov

Vážení uchazeči,
zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené
dodatečné informace (v pořadí první).

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace.

1) Znění žádosti:

objekt: Pavilon B2

*položka č. 27 Nové zábradlí trubkové připevněné do stávající zídky, dl.1m, konečná povrchová
úprava - nedostatečně specifikovaná položka k ocenění, žádám o upřesnění materiálu,
povrchové a provedení.*

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Madlo zábradlí trubkové Ø 40x3 mm, (dle ČSN 743305), svařené a kotvené do zídky na
chemickou kotvu např.: Hilti HIT HY 150, povrchová úprava – žárové zinkování. Celkem 6ks
kotev. Kotvy po přivaření kotevních prvků k madlu pozink nástřik.

2) Znění žádosti:

objekt: Pavilon C

*položka č. 13 Vsakovací studna PP DN600 hl.2m - komplet vč. výkopů a obsypů, výplně a
plastového poklopu - nedostatečně specifikovaná položka k ocenění, žádám o upřesnění
specifikace a co vše položka obsahuje.*

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Bližší specifikace viz pavilon C výkres D.1.1.b.6, označení „VS“.

3) Znění žádosti:

Objekt: Přístřešky

*1) položka č. 65 Příplatek k úpravě ZR2 - za provedení branky 900x2000mm - nedostatečně
specifikovaná položka k ocenění, žádám o upřesnění materiálu, povrchové a provedení.*

*položka č. 66 Úprava PB1 - posuvná část zábradlí nakládací rampy - výplň tahokov žárově
pozinkovaný (3,0x3,15m) - nedostatečně specifikovaná položka k ocenění, v čem spočívá*

úprava? Jaký typ tahokovu? Žádám o upřesnění materiálu, povrchové a provedení, v PD je pouze půdorys formou čáry s popisem stejný jako je položka, bez potřebných podkladů nelze ocenit.

položka č. 67 Úprava PB2 - posuvná část zábradlí nakládací rampy - výplň tahokov žárově pozinkovaný (2,0x1,0m)) - nedostatečně specifikovaná položka k ocenění ,v čem spočívá úprava? jaký typ tahokovu? žádám o upřesnění materiálu, povrchové úpravy a provedení, v PD je pouze půdorys formou čáry s popisem stejný jako je položka, bez potřebných podkladů nelze ocenit.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Zábradlí a branky u pavilonu D:

Povrchová úprava žárově zinkování, rám branky z oc. jeklů 50x50x3 mm, sloupky svařené k patnímu plechu tl. 10 mm (plotna 250x250 mm), kotveného 4 šrouby M 8 do betonové desky chemickou kotvou (např.: HILTI HIT HY 170). Výplň rámu z tahokovu oka SQ/20, žárově zinkované výplň sevřena mezi navařené plechy po obvodu rámu tl. 5 mm, šířky 50 mm.

4) Znění žádosti:

Položka č. 76 Nový pogumovaný povrch rampy - nedostatečně specifikovaná položka k ocenění, žádám o upřesnění podlahové krytiny a co vše položka obsahuje, popis v PD nedostatečný.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Lepená pryžová dlažba pro vnější použití – mrazuvzdorná a voděodolná (např.: Pryžová dlažba MFL SBR, pro terasy), 500x500 mm, tl. 25 mm, na vyrovnanou betonovou mazaninu opravenou reparačními betony. Dlažba v černém odstínu.

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

Mgr. Martina Zábranská Vrátná
za administrátora veřejné zakázky