

navržená dešťová kanalizace	stávající kanalizace
navržený vodovod	stávající kanalizace
	stávající vodovod
	stávající plynovod
	stávající vedení O2
	stávající vrchní vedení NN
	stávající kabelové vedení NN, VO

- kabelové vedení NN - v tpc na povrchu - 24m
- kabelové vedení VO - v chráničce v zemi - 37m, celkem 41m
- sdělovací kabelové vedení - v tpc na povrchu - 50m
- sdělovací kabelové vedení - v chráničce v zemi - 31m, celkem 39m

R1	stávající rozvaděč v provozním objektu sběrného dvora
R2	nový rozvaděč přístřešku pro tříděný odpad
	stávající svítidlo venkovního osvětlení
VO	nové svítidlo venkovního osvětlení - na bezpaticovém stožáru s výložníkem 8m nad UT svítidlo shodného provedení se stávajícími svítidly (zářivka)
KS	ústředna kamerového systému
K	venkovní IP kamera, antivandal
WA	anténa pro přenos signálu z kamer na MP - stávající, přesunutá
EZS	ústředna zabezpečení
FF	venkovní čidlo EZS (PIR+MW), antivandal

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3PEN~50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PŘED DOTYKEM - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ŽIVÝCH ČÁSTÍ : KRYTÍM A IZOLACÍ
VNĚJŠÍ VLIVY (332000-5-51 ed.3) - AB8, AD3, AF2, AN2, AQ3, AS2
CHARAKTER PROSTORU - NEBEZPEČNÝ (DLE ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM - NORMÁLNÍ
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ
VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST
VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PLATÍ KOORDINAČNÍ SITUACE

Ing. MIROSLAV POLÁPNÝ, Autorizovaný technik pro technické prostředí staveb, specializace elektrotechnické zařízení, ČKAIT - 0600625

AKCE	ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA TRUTNOV - DSM Projektová dokumentace pro provádění stavby TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	STUPEŇ / DATUM	DPS / 08.2016
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Situace, Vzorové řezy výkopem	MĚŘÍTKO 1 : 250, 1 : 20	D.1.4.EL.01