

Zapuštěná plastová rozvodnice, 12 mod., 1060x834x120mm, IP31/IP20

Napěťová soustava: 1/N/PE 230V AC 50Hz TN-S

Øchrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

- základní: polohou, krytím, izolací
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

HLAVNÍ PROJEKTANT		ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ		<div>TENET</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>ARCHITEKTONICKÝ ATELIER</div> <div>Horská 64 54101 TRUTNOV</div>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. PAVEL HARTMAN				
VYPRACOVAL		ING. PAVEL HARTMAN				
Č.ZAKÁZKY	160105	DATUM	09. 2017	FORMÁT	2 x A4	STUPEŇ P.D. PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁM. 165, 541 01 TRUTNOV						
TRUTNOV – HORNÍ STARÉ MĚSTO, POŽÁRNÍ ZBROJNICE						MĚŘ.
ROZVADĚČ R–OVL						D.1.4.4.8

