

STROJOVNA
TECHNOLOGIE

Dávkování
chemie

ATS brodítko
stávající

AKUMULAČNÍ
JÍMKA

AKUMULAČNÍ
JÍMKA

KOLEKTOR

LEGENDA

- Dešťová kanalizace – venkovní rozvod
Společná kanalizace – venkovní rozvod
Vodovod pitný – venkovní rozvod
Vodovod užitkový – venkovní rozvod
Vodovod pitný, studená v., vnitřní rozvod
Bázeňové studené voda–nový rozvod
Vodovod pitný stávající, studená v., vnitřní rozvod
Kanalizační potrubí připojovací
Kanalizace OBECNĚ
ZAHRADNÍ VENTIL S HADIC. KONCOVKOU–ZVH(DN)
VENTIL ZÁVIT. PŘÍMÝ S VYPOUŠTĚNÍM–VPV(DN)
KULOVÝ ZÁVIT.UZÁVĚR – KU ...(DN)
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – OV...(DN)
KULOVÝ ZÁVIT.U S HADIC.KONCOVKOU – KUH ...(DN)
TABULKA NEPITNÁ VODA
VŠE -1,00m
(v= 3,05m n.p.)
VÝŠKA OSY POTRUBÍ VE VZTAHU K ±0,0
VÝŠKA OSY POTRUBÍ NAD PODLAHOU V MÍSTĚ OZNAČENÍ

POZNÁMKA:
PŮVODNÍ OCHOZY BAZÉNŮ LEŽELY NA KÓTĚ 403,94 m n.m. Z TĚTO KÓTY STAVBA
ODSTRANÍ 20cm A VÝKOPY PRO VAK SE TAK BUDOU PROVÁDĚT Z HODNOTY 403,74
m.n.m. Kóty na podélném profilu jsou vztaheny k nové ±0,0 tj. 404,24 m n.m. Reálné výkopy
budou o 50–53cm nižší. Pod původní dlažbou byl podkladní beton 10cm–ten nutno vybourat.
±0.00 = 404.24 m n. m.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
01	Dokumentace pro provedení stavby	01. 2019	Redukce rozsahu úprav
00	Dokumentace pro provedení stavby	09. 2018	

CODE, s.r.o. Computer Design IČO:492 98 989		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtátě 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT Karel Holický	VYPRACOVAL Karel Holický	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY 20190235900
INVESTOR Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov		DATUM 01. 2019	POČET FORM. 10 A 4
TRUTNOV REKONSTRUKCE BAZÉNŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ		MĚŘÍTKO 1:50	JMÉNO SOUBORU _K_KOLEKTOR_TRUK-01_S001_1_00.dwg
4.500 - Zdravotně technické instalace		STUPEŇ PROJ. DPS	ČÍS. KOPIE ČÁST ČÍS. PŘÍL.
Púdorys kolektoru a strojovny - rozvody ZTI		D1.01	4.514