



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor rozvoje města

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“
Systémové číslo VZ: P19V00000058

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje na základě obdržené žádosti toto

vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V technické zprávě u výplní otvorů je uvedeno součinitel prostupu tepla pro okna $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, ve výpisu plastových výrobků v hlavičce $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ a u jednotlivých plastových oken $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Žádám o vysvětlení, která hodnota platí.

Vysvětlení – odpověď na dotaz č. 1:

S ohledem na zateplení obálky budovy, která se na žádost uživatele navyšovala, uvažujte prosím pro plastová i dřevěná okna ($T/9$) se součinitelem $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro výrobek jako celek.

Dotaz č. 2:

Jakým způsobem bude kotvena PIR izolace v podkroví a další vrstvy, které jsou nad ní (dřevěné latě a rošt pro SDK)?

Vysvětlení – odpověď na dotaz č. 2

Bude kotvena vruty zesponu do krokví, obdobně jako se kotví nadkroevní izolace. Dřevěné latě a rošt pro SDK jsou zesponu pod PIR deskami, mezi krokvemi je minerální vlna - směrem ke stávajícímu bednění. Jedná se o zřízení kvalitního podkladu pro provedení parotěsné vrstvy - viz výpis skladeb.

Dotaz č. 3:

Jak jsou řešeny zadní stěny u kuch. linek – obklad, deska, apod. – je toto obsaženo ve výkazu výměr?

Vysvětlení – odpověď na dotaz č. 3

Viz pol. 297 - montáž keramických obkladů vnitřních a stavební výkresy.

Dotaz č. 4:

Budou na střeše umístěny stoupací plošiny (lávky) – nejsou v PD ani výkazu?

Vysvětlení – odpověď na dotaz č. 4

Nebudou, na střeše je řešen záchytný systém - viz výkres D 1. 1. -13, ve výkazu výměr pol. 123 - Z/11 - záchytný systém

Dotaz č. 5:

V klempířských konstrukcích úplně chybí lemování komínů a nevíme, jestli je ve výkazu počítáno s nějakou úpravou nadstřešních částí komínů?



Vysvětlení – odpověď na dotaz č. 5

Doporučujeme nahlédnout do výkazu výměr:

- pol. 227 - K/5, K/6, K/7
- pol. 118 - vyškrábání spár zdiva cihelného komínového
- pol 56 - spárování komínů nad střechou
- pol. 127 - úprava komínových stříšek

Zadavatel poskytuje vysvětlení na základě žádostí, přestože tyto žádosti nebyly doručeny včas, nemusí tedy dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Trutnově dne 09.05.2019

.....
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru