



STÁVAJÍCÍ RE

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ do 1000/1200/300mm

- ROZVÁDĚČ OSAZEN VE ZDI ZA DŘEVĚNÝM OBKLADEM
- V DŘEVĚNÉM OBKLADE JE ZAJIŠTĚN OTVÍRANÝ PŘÍSTUP

WE

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDEČ DO 1100/1600/300mm, PARAPET 600mm, IP44/20

PŘED VÝROBOU ROZVÁDĚČE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÝ OSAZOVACÍ ROZMĚR VE ZDI A OBKLADU

POŽADOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY SDEJÍ VÝROBCE ROZVÁDĚČE STAVEBNÍ FIRMĚ

NERENI MUSI BYT PROVEDENO DLE PRIPOJOVACICH PODMINEK CEZ DISTRIBUCE

ODSOHLASENI ZPUSOB A UMÍSTĚNÍ MĚŘENÍ ZAJISTÍ MONIAZNI FIRMA ELEKTRO
SKÝŇ A PŘÍSTRAJE DLE ZÁKAZNÍ VÝPOČET

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŽITÍKŮ, DIE ZYKLOS-

IMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3 PŮLNÝ STŘ. 50 HZ 230/400 V/TN-C

OVĽADACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STŘ. 50HZ , 230V/TN-C

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ : VIZ PROTOKOL

[illegible]

Generální projektant		CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		Zpracovatel částí		E – dir Kaslice č.p.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTOLOVAL			ČÍSLO ZAKÁZKY		850/09/18	
ing. J. Lněnička	Pavel Novák					POČET FORMÁTŮ		14 A 4	
INVESTOR	Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov					DATUM		09. 2018	
TRUTNOV					MĚŘÍTKO				
REKONSTRUKCE BAZÉNŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ					Jméno souboru				
4. 700 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					Stupeň dokumentace		DPS		
ROZVÁDĚČ RE					Č. KOPIE		ČÁST		Č. PŘÍLOHY
							D1.01		4.706