



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje: Ing. Petra Holubová
Telefon: 499 803 244
E-mail: holubova@trutnov.cz

Datum: 28.01.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“
Systémové číslo VZ: P20V00000001

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě obdržené žádosti toto

vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti doručené dne 27.01.2020:

Dobrý den, potřeboval bych od Vás dodatečné informace na akci Rekonstrukce komunikace Nad Jezem k výkazu výměr: SO 431 Veřejné osvětlení.

Dotaz č.1:

Výkaz výměr položka 36 osvětlovací stožár bezpaticový 133/60 výška 6m N1-N7 - projektant navrhl kabelové vedení kabelem AYKY-J 4x25 tento kabel není možné technicky připojit na smyčku v navržených stožárech o průměru 133mm.

Dotaz č.2:

Výkaz výměr položka 35 osvětlovací stožár sklopný žárově zinkovaný s hliníkovým prodloužením M1-M6 - Je nutné doložit situační výkres atypického stožáru od projektanta stožár je s vrcholovým průměrem 76mm a výložník s průměrem 60mm.



Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1:

smyčkové připojení do stožárů N1-N7 dolního průměru 133 mm přes kabelový otvor velikosti 50x150 mm

<http://www.kooperativa-vod.cz/ocelove-stozary/osvetlovaci-stozary-stupnovite-bezpaticove/kl-sa-dovy-dvoustupnovy/>

<http://www.amako.cz/produkty/stozar-bezpaticovy-dvoustupnovy-sadovy-typ-kk>

Informativní průměr kabelu je 22,4 mm

https://www.prakab.cz/upload/1_AYKY.pdf

Tyto kabely se standardně připojují bez připomínek.

Dále se v rozpočtu počítá s dvěma patičkami na stožár č.1341 a N5

K dotazu č. 2:

Navržené sklopné stožáry M1-M6 z roku 2018 jsou vyráběny např.

<http://www.kooperativa-vod.cz/static/soubory/stranka-80/katalog-stozary-2018-693.pdf>


- str. 41 (v rámci PDF), str. 39 (v rámci číslování katalogu).

Stožáry jsou vyráběny sériově na objednání a není potřeba dokumentace.

Je-li v zadávacích podmínkách či technické specifikaci uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, příp. na obchodní firmu dodavatele, či na patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochrannou známku či označení původu, tak se ve smyslu ustanovení § 89 odst. 6 zákona má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel (účastník) oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a dopovídá uvedeným parametřům.

Výše uváděné odkazy na výrobce jsou z uvedeného důvodu pouze informativní.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 05.02.2020 do 10:00 hodin.


.....
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV
50**