



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje: Vlastimil Grof
Telefon: 499 803 238
E-mail: grof@trutnov.cz

Datum: 10.03.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:

„Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov – 1. etapa“
Systémové číslo VZ: P20V00000015

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, poskytuje na základě obdržené žádosti toto

vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Přesné znění žádosti ze dne 09.03.2020:

1. žádost:

Dobrý den,

rád bych požádal o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. V dokumentu D.1.07 VÝPIS OKEN str1 je uvedeno 34 pákových ovladačů, v jednotlivých položkách jich je pak 36(10 ks okno 01, 10 ks okno 02, 14 ks okno 03, 2 ks okno 10). Je požadováno 34 nebo 36 ks?
2. Soupis prací s výkazem výměr – požadujete také ocenění soupisu 001-02-SO 01 – Uliční fasáda – neuznatelné položky? Jsou práce -v tomto dokumentu zmíněné- také předmětem etapy 1 této zakázky?
3. Požadujete osobu autorizovaného statika zmínit v dokumentaci jako poddodavatele či je – vzhledem k zanedbatelnému rozsahu jeho aktivity možné jeho prokázání kvalifikace vynechat?

2. žádost

Dobrý den



Rád bych doplnil dotazy:

- Předpokládá se použití vnější přechodové lišty na stávající vnější parapety? Případně jak bude upraven stávající parapet pod nové okno?
- Jaká je šíře vnitřních parapetů?

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1

V souladu se zákresem oken určených pro vybavení výklopnou větračkou, příloha č. 10 zadávací dokumentace, je potřeba celkem 36 sad mechanismů, tak jak je i uvedeno ve výkazu výměr.

K dotazu č. 2

V záložce 001-02 - SO 01 s dotačně neuznatelnými náklady jsou uvedeny dodávky a práce nezbytné pro realizaci díla v rámci celé 1. etapy. Dodavatel v nabídce předloží vyplněný celý soupis prací s výkazem výměr dle přílohy č. 2 k zadávací dokumentaci.

K dotazu č. 3

Z pohledu zadavatele účast statika není nutná, nicméně ji nebude bráněno.

Zadavatel v článku 11 zadávací dokumentace požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky plněné prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.

Dodavatel tak učiní formou čestného prohlášení dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace, v němž popíše poddodavatelský systém společně s uvedením konkrétních dodávek (či souvisejících služeb) plněných prostřednictvím poddodavatele a věcného podílu na veřejné zakázce.

Pokud Vám je již nyní známo, že činnost statika pro Vás bude zajišťovat poddodavatel, je třeba to uvést ve zmiňovaném čestném prohlášení, třebaže je rozsah jeho činnosti k celkovému objemu zakázky nepatrný a procentuální podíl tohoto poddodavatele bude tvořit např. jen několik setin procenta.

Co se týče prokázání kvalifikace této osoby. Pokud se nejedná o jinou osobu ve smyslu § 83 zákona, prostřednictvím které byste jako dodavatel prokazoval určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem v článku 7 zadávací dokumentace, nepožaduje zadavatel žádné doklady k prokázání kvalifikace poddodavatele.

K dotazu č. 4

Úprava navázání starého parapetu na nová okna se provede provizorním, ale spolehlivým způsobem, který zabrání zatékání vody, s minimálními náklady, jedná se o záležitost dočasnou, protože v horizontu do 5 let se bude provádět obnova fasády a při této budou osazeny nové parapety.

Technický způsob není proto nyní specifikován, lze uvažovat např. o zahrnutí pod rám či k rámu a zatmelení nebo přelepení apod.

K dotazu č. 5

Šíře vnitřních dřevěných parapetů není závazně určena z důvodu, že se odvíjí od zástavbové hloubky kastlového okna, umístění radiátoru, hloubky okenního výklenku, což není ve všech patrech stejné.

Uvažujte proto jen s průměrnou standardní hloubkou (šířkou) do 20 cm.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 17.03.2020

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru

