

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**

veřejná zakázka

„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“

zadávana formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Město Trutnov
sídlem: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
DIC: CZ00278360
zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 17 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci ve specifikaci nových okenních otvorových výplní je uveden požadavek na jejich profilaci, konkrétně se má jednat o „okna z šestikomorového plastového profilu s odolným hliníkovým opláštěním“. Dále jsou uvedeny ostatní kvalitativní požadavky. Jako odbornému dodavateli nám není známa skutečnost, že by hliníkové opláštění otvorovým výplním z PVC dodalo odolnost v kterémkoli smyslu, snad jen posun v limitních rozměrech z důvodu snížení dilatačních změn v případě nadlimitních rozměrů v kombinaci s tmavými odstíny vnějšího povrchu profilace. Nosným prokem plastohliníkových oken je PVC profil, nikoli ALU opláštění. Protože se v tomto případě nejedná o odstín oken, u kterého by docházelo ke zvýšenému příjmu tepla profilací, navíc rozměry se neblíží k limitním rozměrům PVC oken bez ALU opláštění, nevnímáme požadavek na ALU opláštění PVC oken jako opodstatněný.

Současně se dá očekávat, že podmínka ALU opláštění navýší cenu této veřejné zakázky. Tážeme se tedy, zda zadavatel upouští od požadavku na ALU opláštění, tj. zda je možno nacenit okenní otvorové výplně v provedení PVC při současném splnění ostatních kvalitativních požadavků?

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Požadavek uvedený v příslušné technické zprávě, tj. D.1.1 Technická zpráva v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“, ve znění „okna z šestikomorového plastového profilu s odolným hliníkovým opláštěním“ se nahrazuje požadavkem „okna z šestikomorového plastového profilu s hliníkovým opláštěním“ (viz čl. 4 třetí odstavec věta druhá).

Zadavatel dále sděluje, že podmínka hliníkového opláštění na plastový rám je stále platná i s ohledem na kvalitativní požadavky, a to z důvodu umístění objektu v městské památkové zóně, kde tento typ opláštění je požadavkem Městského úřadu Trutnov – odbor výstavby (památková péče), blíže viz. dokladová část v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „E – Dokladová část“, ve které je uvedeno Stanovisko Městského úřadu Trutnov - odbor výstavby (památková péče) ze dne 22.1.2019, č.j. MUTN 7424/2019, sp. zn. 2019/674/V/BEH.





Zadavatel provedl úpravu dotčené technické zprávy, tj. D.1.1 Technická zpráva v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“, která již nyní v čl. 4 této technické zprávy obsahuje ve třetím odstavci věty druhé: „Okna jsou provedena z šestikomorového plastového profilu s hliníkovým opláštěním,...“

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- D.1.1 Technická zpráva (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;

Ve shora uvedeném novém znění dokumentu přikládá zadavatel aktualizované znění tohoto dokumentu, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny.

V Trutnově, dne 13.3.2020

Mgr. Zdeněk TOMAŠ

advokát

Na Hrádku 1940 • 530 02 Pardubice

IČ: 035 36 378 • tel.: 608 607 501

e-mail: tomas@vialegal.cz

Mgr. Ivan Adamec

Město Trutnov

i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

