



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

veřejná zakázka

„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“

zadávana formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Město Trutnov
sídlem: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 17 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 2:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

Způsob kotvení a utěsnění klempířských proků na stávající parapety a venkovní boční ostění, když stávající CU parapety jsou napojovány tzv. stojatým falcem.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Detail napojení je součástí Projektové dokumentace pro ČÁST I. – Kompletní výměna otvorových výplní, tj. Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. Zadavatel k vysvětlení uvádí, že na hliníkové opláštění okenního rámu bude přichycena (kotvena) krycí hliníková lišta a vložena komprimační páska. U parapetu bude použito napojení pomocí měděného oplechování s vložení komprimační pásky. Stávající falc bude šetrně upraven, zarovnan do vodorovné polohy (aby bylo možné jeho překrytí novým oplechováním s komprimační páskou).

Dotaz č. 3:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

Napojení osazených nových oken oproti utěsnění – spoj se stávajícím klempířským prokem venkovního nadpraží nad okny.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Detail napojení je součástí Projektové dokumentace pro ČÁST I. – Kompletní výměna otvorových výplní, tj. Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. Zadavatel





k vysvětlení uvádí, že na hliníkové opláštění okenního rámu bude přichycena (kotvena) krycí hliníková lišta a vložena komprimační páska.

Dotaz č. 4:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

Nutná demontáž klempířských parapetů mezi okny (chybějící ve výkazu) a následné stavební zapravení po demontáži.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 4:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Demontáž klempířských parapetů mezi okny (původně chybějící ve výkazu výměr) byla doplněna do výkazu výměr pro ČÁST I. – Kompletní výměna otvorových výplní, tj. Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I. Zadavatel doplnil a upravil položky týkající se dotazovaných konstrukcí.

Zadavatel k vysvětlení uvádí, že zapravení bude provedeno v rámci oplechování ostění a překrytí připojovací spáry.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Výkazu výměr pro ČÁST I. v rámci Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I. (NOVA);

Ve shora uvedeném novém znění dokumentu přikládá zadavatel aktualizované znění tohoto dokumentu, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému Výkazu výměr pro ČÁST I. a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I.

Dotaz č. 5:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

U venkovních bočních ostění možnost provést klempířský prvek – lištu (kotvený mechanicky) s ohledem na křivost stávajícího keramického obložení a dotěsnění k novému rámu oken s lištou.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 5:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Ano, zadavatel požadavku tazatel vyhovuje, tj. u venkovních bočních ostění možnost provést klempířský prvek – lištu (kotvený mechanicky) s ohledem na křivost stávajícího keramického obložení a dotěsnění k novému rámu oken s lištou. Zadavatel doplnil tuto úpravu v rámci D.1.1 Výkresová část v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“ a zároveň adekvátně provedl i doplnění a úpravu položek týkající se dotazovaných konstrukcí v rámci výkazu výměr pro ČÁST I. – Kompletní výměna otvorových výplní, tj. Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Výkazu výměr pro ČÁST I. v rámci Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I. (NOVA);





– D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému Výkazu výměr pro ČÁST I. a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I. Zároveň zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému dokumentu D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“ a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 6:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

Požadavek vyřízení otvorů ve stávajících krytech nad radiátory pro osazení nových mřížek 100/1000mm (celkem 168 ks). Bude po osazení nové mřížky vidět zbývající síla materiálu cca 35 mm. Bude tato viditelná část dřevěného parapetu nějak ošetřena nebo zůstane přiznána?

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 6:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Ošetření proběhne formou zatření viditelného řezu bílou barvou ve dvou vrstvách. Zadavatel doplnil tuto úpravu v rámci D.1.1 Technická zpráva v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“ a zároveň adekvátně provedl i doplnění a úpravu položek týkající se dotazovaných prací v rámci výkazu výměr pro ČÁST I. – Kompletní výměna otvorových výplní, tj. Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Výkazu výměr pro ČÁST I. v rámci Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I. (NOVA);
- D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému Výkazu výměr pro ČÁST I. a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I. Zároveň zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému dokumentu D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“ a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 7:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

Po demontáži stávajících garryží a zároveň žaluzií s následným začištěním omítky stropu, bude se vůbec zpět vracet stávající látkové vertikální žaluzie, když u dodávek nových oken jsou nové interiérové AL žaluzie (horizontální)?

Chybí ve výkazu samostatná demontáž vert. žaluzií pro další použití.





Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 7:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

V projektu není uvažováno se zpětným osazením stávajících stínících proků. Tyto budou nahrazeny „Al“ žaluziemi. Ve výkazu výměr tudíž nechybí položka týkající se demontáže vertikálních žaluzií (stávajících stínících proků) pro další použití.

Dotaz č. 8:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

Bude zapotřebí provést u některých pozic oken demontáž a následnou zpětnou montáž zabezpečovacího zařízení (např. okna v pokladně, popř. ve služebně Městské policie aj.) Tyto práce by bylo vhodné zajistit u smluvního partnera Městského úřadu a určit částku, která bude doplněna do zadávacího výkazu výměr.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 8:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Zabezpečovací zařízení dodá společnost ADC CZ spol. s r.o., (IČ: 15038459, sídlem: Havlíčkova 9, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov), jakožto smluvní partner zadavatele. Tato společnost při výrobě dodá magnety pro zapuštění do oken a dveří a zajistí jejich opětovné napojení na pult centrální ochrany. Zabezpečovací zařízení bude namontováno v podatelně v 1. NP (6 oken), v pokladně v 1. NP (6 oken), okno u schodiště v 1.PP (2 okna), dveře v zadním propojovacím krčku (2 magnetické mechanismy) a boční dveře u garáže (2 magnetické mechanismy).

Dotaz č. 9:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

Jsou některá okna (nové pozice) zapotřebí vyrobit se skly s neprůhledností do interiéru? (skla u pokladny popř. Městské policie).

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 9:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Okna se skly se sníženou průhledností do interiéru nejsou požadována v rámci předmětu zadávané veřejné zakázky.

Dotaz č. 10:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

U stávajících vnitřních bočních ostění je vedeno slaboproudé vedení (telefon, internet) v lištách popř. samostatně kabelem. Budou tyto vedení navraceny zpět v stejném provedení? Ve výkazu výměr chybí zpětná montáž.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 10:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Předpokládá se zpětné kotvení slaboproudých vedení (např. telefon, internet) k SDK konstrukci.





Zadavatel provedl doplnění a úpravu položek týkajících se zpětného kotvení slaboproudých vedení v rámci výkazu výměr pro ČÁST I. – Kompletní výměna otvorových výplní, tj. Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Výkazu výměr pro ČÁST I. v rámci Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I. (NOVA);*

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému Výkazu výměr pro ČÁST I. a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I.

Dotaz č. 11:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

U položky č. 42. demontáž nerezového zábradlí na schodištích (14 ks) se předpokládá zpětná montáž tohoto zábradlí. Bude položka za montáž v ceně demontáže součástí nebo doplněna samostatná nová položka ve výkazu výměr?

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 11:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Ano, zadavatel předpokládá zpětnou montáž dotazovaného zábradlí. Zadavatel provedl doplnění a úpravu položek týkajících se dotazovaných konstrukcí v rámci výkazu výměr pro ČÁST I. – Kompletní výměna otvorových výplní, tj. Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Výkazu výměr pro ČÁST I. v rámci Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I. (NOVA);*

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému Výkazu výměr pro ČÁST I. a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním Přílohy č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I.

Dotaz č. 12:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

Chybí v zadávacím výkazu výměr demontáž stávajících garážových vrat 3000/3300 mm pro osazení nových vrat.(položka č. 36).

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 12:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Položka demontáže garážových vrat je obsažena ve Výkazu výměr pro ČÁST I, tj. tj. Příloze č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I., a to v položce č.8 (vybourání kovových vrat).





Dotaz č. 13:

Dle prohlídky budoucí stavby Vám tímto zasíláme písemný dotaz v rámci zpracované PD a zadávacího výkazu výměr k ocenění, a to:

V požadavcích je dle SOD je nutné provést úklid. Bude úklid staveniště po provedení výměny oken a stavebního začistění tzv. hrubým úklidem (průmyslovým vysavačem) bez úklidu jednotlivých místností (stoly, skříně aj)? Položka hrubého úklidu chybí v zadávacím výkazu výměr nebo bude součástí D+M nových oken?

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 13:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Bude požadován hrubý úklid průmyslovým vysavačem, který bude započítán v rámci kompletní dodávky a montáže otvorových výplní.

Dotaz č. 14:

V zadávací dokumentaci je u charakteristiky výztuhy požadována síla výztuhy 2mm. Opravdu chce mít zadavatel všude paušálně tuto sílu výztuh? Není to takto v pořádku a ani to není v zájmu zadavatele – správně by mělo být v zadání, že za statiku a vhodné nadimenzování proků nese odpovědnost dodavatel (samozřejmě). Teprve pokud by nešlo vyhovět zadání a zároveň statickým požadavkům výrobní dokumentace, je o tom třeba zpravit objednatele, navrhnout mu řešení a pokud bude objednatel trvat na původním provedení, přenést smluvně odpovědnost za statiku proku na něj.

Vysvětlení: síla výztuhy není jediný parametr její statiky, navíc stejně důležitá jako síla výztuhy je i její profilace a délka. Tvar a sílu výztuhy předepisuje proto tvůrce okenního systému (ne výrobce oken) v závislosti na PVC profilu, na tvaru, členění a velikosti okna, jeho povrchové úpravě-barvě a také na tom v jaké výšce má být okno zabudováno (různý vliv zatížení větrem). Někde bohatě stačí výztuha o síle 1,5mm, jinde může být potřeba 2,5mm výztuha.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 14:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Zadavatel vyhovuje připomínce tazatele a sděluje, že dotazovaná charakteristika byla z projektu odstraněna. Zadavatel provedl úpravu v rámci dokladu D.1.1 Technická zpráva a D.1.1 Výkresová část v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;
- D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému dokumentu D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) a D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“ a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním tohoto dokumentu.





Dotaz č. 15:

V zadávací dokumentaci je u charakteristiky Uf(1,0) popis součinitel „hliníkového“ rámu. Nemělo být pojmenováno stejně jako u pozic oken „plastohliníkového“, popř. „PVC s hliníkovým opláštěním“?

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 15:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Zadavatel vyhovuje připomínce tazatele a sděluje, že dotazovaná charakteristika byla v projektu upravena. Zadavatel provedl úpravu v rámci dokladu D.1.1 Technická zpráva a D.1.1 Výkresová část v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;
- D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému dokumentu D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) a D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“ a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 16:

V zadávací dokumentaci je u charakteristiky solárního faktoru $g=0,62$ (sklem projde do interiéru 62% solární energie na něj dopadající). Podotýkám, že se jedná o velmi nestandardní hodnotu.

Vysvětlení: Běžná dvojskla mají $g=0,64$. Požadováno je ale trojsklo. Běžná trojskla mají $g=0,51$. Jsou také speciální solární trojskla s vyšší ziskovostí solární energie, které dosáhnou až na $g=0,60$, což ale zadání stejně nestačí. Tato skla jsou mj. poměrně drahá. Z toho vyplývá, že požadavek $g=0,62$ je u trojskla prakticky nesplnitelná hodnota.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 16:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Zadavatel vyhovuje připomínce tazatele a sděluje, že dotazovaná charakteristika byla v projektu upravena nově na hodnotu $g=0,52 (\pm 0,02)$. Zadavatel provedl úpravu v rámci dokladu D.1.1 Technická zpráva a D.1.1 Výkresová část v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;
- D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému dokumentu D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) a D.1.1





Výkresová část (NOVÁ) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“ a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 17:

V zadávací dokumentaci je u charakteristiky odolnosti na zatížení větrem požadavek na C5/B5 – lze snížit tento požadavek na C3/B5?

Vysvětlení: dle relevantní normy ČSN EN 12210 označuje číslo stupeň zatížení větrem a písmeno značí třídu průhybu při tomto zatížení. Třída B i C mají totožný čelní průhyb při zatížení větrem (obě třídy mají totožný průhyb $<1/300$). Mezi třídami B a C není v normě žádný rozdíl, naše okno je ale certifikováno jako C3/B5. Je to akceptovatelné?

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 17:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Zadavatel vyhovuje připomínce tazatele a sděluje, že dotazovaná charakteristika byla v projektu upravena nově na hodnotu C3. Zadavatel provedl úpravu v rámci dokladu D.1.1 Technická zpráva a D.1.1 Výkresová část v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;
- D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému dokumentu D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) a D.1.1 Výkresová část (NOVÁ) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“ a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 18:

V zadávací dokumentaci je u charakteristiky vodotěsnosti požadována třída E1350. Je to zcela mimořádná a nestandardní hodnota pro svislé okno. Lze snížit tento požadavek na třídu 9A?

Vysvětlení: Třída 9A je v relevantní normě ČSN EN 12208 nejvyšší ze standardně klasifikovaných tříd a odpovídá zkušebnímu tlaku 600Pa (pro lepší představu tento tlak odpovídá kolmému tlaku 60mm vodního sloupce). Požadavek na vyšší hodnotu by mohl mít nějaký smysl na vodorovných zaskleních, ale na svislém okně je při expozici atmosférickým srážkám tato hodnota prakticky nedosažitelná. Dosáhnout ji lze jedině řízeným tlakem vody v rámci testování ve zkušebně.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 18:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

Zadavatel vyhovuje připomínce tazatele a sděluje, že dotazovaná charakteristika byla v projektu upravena nově na hodnotu 9A. Zadavatel provedl úpravu v rámci dokladu D.1.1 Technická zpráva a D.1.1 Výkresová část v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“.





Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;
- D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“;

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému dokumentu D.1.1 Technická zpráva (NOVA 2) a D.1.1 Výkresová část (NOVA) v rámci Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro ČÁST I. – složka „D.1.1 ASR“ a podrobně se seznámit s celým novým a aktuálním zněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 19:

Prosím o vyjádření k bodu č. 6.4 - Požadavky na prokázání technické kvalifikace, bod a):

- při doložení požadované referenční stavby na výměnu oken a dveří v občanské vybavenosti v minimální hodnotě 5.000.000,- Kč bez DPH, stačí doložit referenční list např. na stavbu v celkové hodnotě např. 12.000.000,- Kč s tím, že v rámci stavby byly provedeny stavební práce spojené s výměnou oken a dveří přesahující požadovanou částku 5.000.000,- Kč

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 19:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

ANO, lze doložit referenční list, ve kterém bude uvedena referenční zakázka ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3 bodu ČÁST I. (tj. významná stavební práce obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky v rámci ČÁSTI I. realizovaná (poskytnutá) dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení), a to kupříkladu v hodnotě 12.000.000,- Kč s tím, že z referenčního listu musí vyplývat, že konkrétní stavební práce spočívající ve výměně oken a dveří v budově občanské vybavenosti zahrnující montáž a instalaci nových okenních a dveřních výplní dosahovaly zadavatelem požadované částky min. 5.000.000,- Kč bez DPH. Zadavatel doplňuje, že totožné musí následně také vyplývat z osvědčení o řádném provedení a splnění příslušné referenční zakázky (realizované významné stavební práce) vydané objednatelem.

Dotaz č. 20:

Prosím o vyjádření k bodu č. 6.4 - Požadavky na prokázání technické kvalifikace, bod a):

- je z Vaší strany akceptován referenční list na výměnu oken a dveří na stavbách : Výměna oken administrativních budov ve společnosti ČEZ a.s v elektrárně Trutnov Poříčí, popřípadě výměna oken a dveří na budovách věznic.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 20:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) týkající se ČÁSTI I. – Kompletní výměna otvorových výplní sděluje následující:

ANO, lze doložit referenční list, ve kterém bude uvedena referenční zakázka ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3 bodu ČÁST I. (tj. významná stavební práce obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky v rámci ČÁSTI I. realizovaná (poskytnutá) dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení), která spočívala ve výměně oken a dveří v budově občanské vybavenosti zahrnující montáž a instalaci nových okenních a dveřních výplní, a to kupříkladu i v administrativních budovách a dále také i budovách věznic. Tyto typy budov spadají pod kategorii





občanských staveb, jak je definuje například Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci ustanovení § 6 a násl. (Požadavky na stavby občanského vybavení).

Dále zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 ZZVZ a dále ve smyslu ustanovení čl. 16 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení poskytuje další vysvětlení Zadávací dokumentace a doplňující informace k této veřejné zakázce z rozhodnutí zadavatele.

Vysvětlení č. I.:

Zadavatel sděluje, že přistupuje k úpravě čl. 5 odst. 5.4 písm. d) Zadávací dokumentace, který se týká úpravy „Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob“.

Zadavatel z textu uvedeného pod písm. d) citovaného článku a odstavce Zadávací dokumentace vypouští text v závorce ve znění „(obsahem tohoto písemného závazku musí být minimálně na straně jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazováno splnění některé části kvalifikace, závazek ke společné a nerozdílné odpovědnosti této jiné osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem)“ a nahrazuje je v souladu s ustanovením § 83 odst. 2 ZZVZ zněním „Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.“. Zadavatel k tomuto kroku přistupuje z důvodu vyloučení jakýchkoli pochybností o způsobu prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

Nové znění čl. 5 odst. 5.4 písm. d) Zadávací dokumentace tedy nyní zní:

„d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.“

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

– Zadávací dokumentace – VZ – Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově (NOVA);

Ve shora uvedeném novém znění dokumentu přikládá zadavatel aktualizované znění tohoto dokumentu, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny.

Vysvětlení č. II.:

Zadavatel sděluje, že přistupuje k úpravě čl. 6 odst. 6.2 bod ČÁST II. písm. b) Zadávací dokumentace a totožně i čl. 6 odst. 6.3 bod ČÁST II. písm. b) Výzvy k podání nabídek, který se týká úpravy „Požadavků na prokázání splnění profesní způsobilosti“ v rámci ČÁSTI II. - Regulace a měření vytápění.

Zadavatel v pravé části tabulky do textu u písm. b) citovaného článku a odstavce Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek, týkajícího se „Způsobu prokázání požadované profesní způsobilosti“ doplňuje pro jistotu i text: „nebo Vodoinstalatérství, topenářství a zároveň Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (příp. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení)“. V pravé části tabulky nebyl tento text pro úplnost zopakován tak, jak je adekvátně požadován v rámci levé části tabulky. Zadavatel k tomuto kroku přistupuje z důvodu vyloučení jakýchkoli pochybností o rozsahu a způsobu prokazování profesní kvalifikace v rámci čl. 6 odst. 6.2 bod ČÁST II. písm. b) Zadávací dokumentace a totožně i čl. 6 odst. 6.3 bod ČÁST II. písm. b) Výzvy k podání nabídek.





„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“

Nové znění čl. 6 odst. 6.2 bod ČÁST II. písm. b) Zadávací dokumentace a totožně i čl. 6 odst. 6.3 bod ČÁST II. písm. b) Výzvy k podání nabídek tedy zní (pozn. červeně jsou vyznačeny upravené části textu):

Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

Požadovaná profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) zákona:	Způsob prokázání požadované profesní způsobilosti – prokáže účastník (dodavatel), který předloží:
a) Ve vztahu k České republice <u>výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence</u> , pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.	<u>Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a to k prokázání splnění této požadované profesní způsobilosti dle písm. a) pro ČÁST II.</u>
b) <u>Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky pro ČÁST II.</u> , zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (tj. výpis z živnostenského rejstříku) či licenci, obsahující minimálně následující oprávnění: – <u>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</u> <i>nebo</i> – <u>Vodoinstalatérství, topenářství a zároveň Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (příp. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení)</u> <i>Zadavatel ke shora uvedenému upřesňuje, že jako platné oprávnění k podnikání ve smyslu výše specifikovaného uzná <u>obecné oprávnění</u> zahrnující „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ či namísto toho doložení <u>speciálních oprávnění</u>, která však budou zahrnovat minimálně oprávnění pro obor „Vodoinstalatérství, topenářství a zároveň Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (příp. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení).</i>	<u>Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky pro ČÁST II., zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (tj. výpis z živnostenského rejstříku) či licenci, obsahující minimálně následující oprávnění:</u> – <u>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</u> <i>nebo</i> – <u>Vodoinstalatérství, topenářství a zároveň Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (příp. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení)</u> <u>a to k prokázání splnění této požadované profesní způsobilosti dle písm. b) pro ČÁST II.</u> <i>Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat.</i>

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Zadávací dokumentace – VZ – Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově (NOVA);
- Výzva k podání nabídek – VZ – Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově (NOVA)

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny.





Vysvětlení č. III.:

Zadavatel v souvislosti se shora uvedenými změnami zadávacích podmínek a poskytnutými vysvětleními a v zájmu právní jistoty tímto sděluje, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU, v rámci tohoto zadávacího řízení.

Zadavatel tímto ruší původní lhůtu pro doručení nabídky stanovenou v čl. 16 odst. 16.1 příslušné Zadávací dokumentace, resp. čl. 4 odst. 4.1 Výzvy k podání nabídek (tj. původně stanovenou do 23.3.2020 do 10:00 hodin) a tímto stanovuje novou lhůtu pro doručení nabídky v rámci čl. 16 odst. 16.1 příslušné Zadávací dokumentace, resp. čl. 4 odst. 4.1 Výzvy k podání nabídek, a to do 15.4.2020 do 10:00 hodin.

Nově tedy znění první věty prvního odstavce ustanovení čl. 16 odst. 16.1 příslušné Zadávací dokumentace, resp. čl. 4 odst. 4.1 Výzvy k podání nabídek, zní: „Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 22.5.2019 do 10:00 hod.“

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Zadávací dokumentace – VZ – Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově (NOVA);
- Výzva k podání nabídek – VZ – Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově (NOVA)

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny.

V Trutnově, dne 19.03.2020

Mgr. Zdeněk TOMÁŠ
advokát

Na Hrádku 1940 • 530 02 Pardubice

IČ: 035 36 378 • tel.: 608 607 501

e-mail: tomas@vialegal.cz

Mgr. Ivan Adamec

Město Trutnov

i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

