



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje: Ing. Miroslav Franc
Telefon: 499 803 371
E-mail: franc@trutnov.cz

Datum: 30.03.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská“
Systémové číslo VZ: P20V00000026

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě obdržené žádosti toto

vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti doručené dne 30.03.2020:

Dobrý den. Niže zasílám dotaz v textovém znění:

Dotaz č. 1:


1. Ve výkresech spárořezu a položkovém rozpočtu jsou uvedeny rozměry kostky 10x10x10 cm a 6x6x6 cm. Současně je ve vzorovém příčném řezu odkaz na ČSN 73 6131, dle které lze použít 10x10x8 cm a 6x6x4 cm. Musí zhotovitel striktně dodržet rozměry 10x10x10 cm a 6x6x6 cm?

Dotaz č. 2:

2. U navržené dlažby 10x10x10 cm je uvedena vrchní plocha řezaná tryskaná. Ostatní plochy kostky mají být štípané?

Dotaz č. 3:

3. Uveřejní zadavatel žulové rádiusové obrubníky ve smyslu kolik kusů nebo běžných metrů připadne na každý jeden poloměr?



Odpověď zadavatele:**K dotazu č. 1:**

Lze použít i rozměry stejné či podobné, nemusí se striktně dodržovat rozměry 10 x 10 x 10 a 6 x 6 x 6 cm, zde jde spíše o skladebné rozměry kostek.

K dotazu č. 2:


Ano. Pochozí plocha (vrchní) je řezaná a tryskaná, ostatní plochy kostky jsou štípané.

K dotazu č. 3:

Žulové obrubníky jsou sečteny podle položky č. 58380442 a 58380452, kde jsou uvedeny délky obrubníků podle rozsahu poloměru. Na každý jeden poloměr nebyl rozpočet proveden (položkový rozpočet má pouze toto rozdělení).

58380442	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm	m	36,0
7,0+7,0+6,5+8,5+7,0			36,0
58380452	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm	m	70,0

Lhůta pro podání nabídek se nemění.


MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV
39

.....
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru