



# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor majetku města

## Oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení

### Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **Výměna osvětlení ve sportovní hale ZŠ Komenského**

Systemové číslo zakázky: P20V00000074

Druh veřejné zakázky dle předmětu plnění: **dodávky**

Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty: **veřejná zakázka malého rozsahu**

### Identifikační údaje zadavatele:

Název: město Trutnov

Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČO: 00278360

zastoupený: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

Zadavatel tímto oznamuje, že dne 12.10.2020 usnesením Rady města Trutnova č. 2020-969/18

### rozhodl o vyloučení účastníka výběrového řízení

název	sídlo	právní forma	IČO
High5Solutions, s. r. o.	Ovocná 1398/14, Zábřeh, 700 30 Ostrava	společnost s ručením omezením	06043577

z účasti ve výběrovém řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku.

### Odůvodnění:

Komise pro hodnocení a posouzení nabídek jmenovaná zadavatelem, tj. městem Trutnov, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, IČO: 00278360, provedla na svém jednání posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení společnosti High5Solutions, s. r. o. Ovocná 1398/14, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 06043577.

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky, přičemž tyto technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací vypracovanou společností U1 lighting CZE, s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 06128521, projektant Ing. Jiří Kubánek, z 05/2020.

Zadavatel dále v zadávací dokumentaci uvedl, že v případě, že je v zadávacích podmínkách uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu dodavatele, či na patent, užitečný vzor, průmyslový vzor, ochrannou známku či označení původu, pak se dle ustanovení § 89 odst. 6 zákona, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. Je-li v zadávacích podmínkách uveden odkaz na konkrétní normu nebo technický dokument, připouští zadavatel možnost nabídnutí rovnocenného řešení dle § 90 odst. 3 zákona. V těchto případech je dodavatel oprávněn v nabídce uvést u každého takového odkazu i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimální požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Osvětlení nabídnuté účastníkem výběrového řízení však nespĺňuje technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, přesněji projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, ani se nejedná o kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení dle předchozího odstavce.

**Účastník výběrového řízení je proto z důvodu nesplnění zadávacích podmínek z výběrového řízení vyloučen**, konkrétně z důvodu neodpovídajících hodnot rovnoměrnosti osvětlení, které jsou v rozporu s doporučenými hodnotami z normy ČSN EN 12193. Stejně tak jsou hodnoty měrného výkonu svítidel nabízených účastníkem nižší než hodnoty stanovené v zadávací / projektové dokumentaci.

V Trutnově dne 13.10.2020



.....  
Ing. Štěpánka Musilová  
vedoucí odboru