



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

- **Veřejná zakázka:** „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“
- **Předmět veřejné zakázky:** Stavební práce
- **Zadavatel:** Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, se sídlem: V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí, Česká republika, IČ: 64201121
- **Zastoupený:** Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy

Zakázka je součástí projektu s názvem „Technicko-přírodovědné centrum Améba“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003786, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

V Trutnově, dne 25. 11. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V soupisu prací je uvedena položka č. 347 D+M vnitřní akustické žaluzie vč. příslušenství a pohonu s uvedenou výměrou 1 a měrnou jednotkou soubor. Prosím o doplnění přesného množství a výměry např. v m2.).

Odpověď:

Vnitřní akustické žaluzie budou provedeny bez pohodu. To je chyba v položkovém rozpočtu, která bude opravena. Poloha umístění těchto žaluzií je součástí dokumentace viz D.1.4.5 Akustika. Do rozpočtu budou doplněny i akustické panely na stěny, které jsou také součástí D.1.4.5. Akustika.

V místě žaluzií bude v podhledu provedeno čítko a ukončení podhledu pro instalaci kolejnic. Je opraveno ve výkrese půdorysu a řezu + doplněny položky ve VV.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

K sadovým úpravám nemohu v zadání najít výkaz výměr.

Odpověď:

Zahradní úpravy nejsou předmětem veřejné zakázky. Nicméně jsou zahrnuty do projektové dokumentace z důvodů nutné koordinace se zhotovitelem, který bude tyto úpravy provádět. Je tedy nutné se připravit na provázání těchto prací. Na druhou stranu bude většina těchto úprav prováděna po dokončení hrubých stavebních prací. Máme ale za to, že bylo na místě budoucího zhotovitele o tomto faktu informovat dodáním kompletní dokumentace venkovních úprav.

S pozdravem,

.....
Mgr. Karel Rejent

.....
Ing. Zuzana Horáková Radová