



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

- **Veřejná zakázka:** „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“
- **Předmět veřejné zakázky:** Stavební práce
- **Zadavatel:** Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, se sídlem: V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí, Česká republika, IČ: 64201121
- **Zastoupený:** Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy

Zakázka je součástí projektu s názvem „Technicko-přírodovědné centrum Améba“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003786, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

V Trutnově, dne 30. 11. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ve VV je pouze 28M potrubí VZT - po sečtení položek č. 11, 12, 20 a 27. Ale u těchto položek je uvedeno, že se jedná o ohebné potrubí v délce 10 bm. Prosíme o upřesnění, zda se jedná o skutečně 28 m potrubí, nebo o 28 ks potrubí o délce 10 bm.

Odpověď:

Veškeré jednotkové ceny ohebných hadic platí za 1 krabici, ve které je uloženo 10 bm. Hadice příslušné velikosti, tzn. 1 ks = krabice s 10-ti metry. Aktualizace provedena ve VV.

Dotaz č. 2:

Ve VV nemůžeme najít chladivové potrubí pro klimatizace. Prosíme o upřesnění, kde se ve VV nachází.

Odpověď:

Položka nedopatřením vypadla ze seznamu, už je zařazena zpět. Celková délka chladivového potrubí je 70 bm.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 3:

VV vyžaduje komponenty VZT potrubí z MĚDI, toto je velmi nestandardní pro nepohledové části. Dále je z metalurgického hlediska zakázán styk MĚŘ/HLINÍK a však VV tyto materiály kombinuje. Je možné tyto CU komponenty nahradit standardním pozinkem?

Odpověď:

Zadavatel souhlasí se záměnou potrubí a materiál měď (Cu) nahradit pozinkovaným (FePz), cenově i příznivějším materiálem pozink (FePz).

Bylo voleno s ohledem na nepřístupnost prostoru a s ohledem na trvanlivost materiálu.

S pozdravem,

.....
Mgr. Karel Rejent

.....
Ing. Zuzana Horáková Radová