



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

- **Veřejná zakázka:** „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“
- **Předmět veřejné zakázky:** Stavební práce
- **Zadavatel:** Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, se sídlem: V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí, Česká republika, IČ: 64201121
- **Zastoupený:** Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy

Zakázka je součástí projektu s názvem „Technicko-přírodovědné centrum Améba“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0003786, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

V Trutnově, dne 28. 12. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1:

*V příloze č.2 soupis prací a VV\_úprava 2 se nachází pozice s kódem položky ceníku ÚRS 2020. Některé položky mají odlišnou textaci ÚRS a zadání, některé nejsou dle kódu vyhledatelné. Žádáme o vysvětlení těchto položek.*

76	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí (1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění a podpěrnou konstrukci.)
ÚRS		389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

*ÚRS nepočítá v položce náklady na podpěrnou konstrukci a výztuž. Máme brát pozici jako vlastní a jmenované části dodávky kalkulovat?*

273	K	762300110	Impregnovaná fošna tl.40-47mm š.150mm (půdorysně zakřivená) připevněná k ŽB vruty na chem kotvu - dodávka vč.připojovacího materiálu +montáž
274	K	762300120	Impregnovaná fošna tl.40-47mm š.390mm (rovná) připevněná k podkladnímu dřev.trámku vruty vč.připojovacího materiálu +montáž



276	K	762300160	Impregnovaná fošna tl.40mm š.300mm segmentově nařezaná (R 4600-4300mm) připevněná k ŽB stěně vruty na chem kotvu - dodávka vč.připojovacího materiálu +montáž
277	K	762300180	Bednění z impregnovaných fošen tl.40mm připevněné k ŽB stropu vruty na chem kotvu (kotveno k podkladnímu trámku - dodávka vč.připojovacího materiálu +montáž

Výše uvedené kódy položek se nenacházejí v ÚRS, tato položka je považována jako vlastní? Existuje v PD bližší info k těmto pozicím?

ÚRS		762311001		Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový plochy do 120 cm2
-----	--	-----------	--	---

143	M	5924560R91	dlažba desková betonová 40x40x4cm , barva přírodní - pro pokládku na terče
-----	---	------------	--

Tato položka je správně chápána jako dodávka materiálu bez ukládky, s dopravou na místo úklady bez terčů?

#### Odpověď:

U všech položek se jedná o „R“ položky a je potřeba je ocenit dle popisu.

K dotazu s fošnami - je zde výkres:

- D.1.1.b.23 (Detaily),
- výkres D.1.1.b.13 (Stěna SO03),
- výkres D.1.1.b.5 (Půdorys 2.NP),

ke kterým se tyto položky vztahují, kde jsou také popsány nějaké dřevěné fošny nad budkami VZT. Zakřivení vizte, prosím, půdorysy.

K dotazu s dlažbou - cena terčů by měla být zahrnuta v montáži dodavatele zahradních úprav a proto jej bude oceňovat právě dodavatel těchto zahradních úprav. Prosíme tak o jejich neoceňování.

S pozdravem,

.....  
Mgr. Karel Rejent

.....  
Ing. Zuzana Horáková Radová