



# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

## Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje: Monika Vídeňská  
Telefon: 499 803 193  
E-mail: videnska@trutnov.cz

Datum: 02.07.2021

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejný zadavatel  
město Trutnov  
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov  
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:  
**„Oprava komunikace a chodníků ulice Železničářská“**  
Systémové číslo VZ: P21V00000052

Zadavatel v souladu s článkem 13 zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje na základě obdržené žádosti toto

### vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Dotaz ze dne 30.06.2021:**

Dobrý den.

Prosíme zadavatele o doplnění parametrů odvodňovacích žlabů – v PD chybí rozměry v průřezu, případně upřesnění materiálu – beton/polymerbeton?

#### **Vysvětlení – odpověď na dotaz:**

Jedná se o betonové odvodňovací žlaby s průběžnou litinovou mříží, světlá šířka DN200, zatížení D400 s vnitřním spádem.

Např:

[https://www.hauraton.cz/cz/odvodeneni/inzen--rske-stavby/faserfix-super/faserfix-super-200/index.php#5259\\_zlaby\\_71078\\_faserfix-super-200-se-spadem-0-5----az-do-t--idy--f-900](https://www.hauraton.cz/cz/odvodeneni/inzen--rske-stavby/faserfix-super/faserfix-super-200/index.php#5259_zlaby_71078_faserfix-super-200-se-spadem-0-5----az-do-t--idy--f-900)



(Jedná se pouze o referenční výrobek. Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.)

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**



.....  
Ing. David Jelínek  
vedoucí odboru