




- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ ROZVODY |
|  | NAVŮRŽENÉ ROZVODY |
|  | SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ |
|  | SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ |
|  | SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ |
|  | SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, KRUHOVÉ ø300x58mm, 16W, 1850 lm |
|  | SVÍTIDLO LED, DOWNLIGHT, ø220, 17W, 2090lm |
|  | SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, KRUHOVÉ ø300x58mm, 12W, 1400 lm |
|  | SPÍNAČ č.1, BARVA BÍLÁ |
|  | DEMONTOVANÝ SPÍNAČ, NAHRADIT ZÁSLEPKOU |
|  | STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ č.6, BARVA BÍLÁ |
|  | SPÍNAČ č. 2 DVOJPÓLOVÝ, BARVA BÍLÁ |
|  | VENTILÁTOR - STÁVAJÍCÍ, ÚPRAVA ZAPOJENÍ |
|  | SERVOPOHON POŽÁRNÍ Klapky - STÁVAJÍCÍ |
|  | MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ - STÁVAJÍCÍ |
|  | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P + PE, BARVA BÍLÁ |
|  | ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ 2P + PE, BARVA BÍLÁ, OCHRANA PŘED PŘEPÍTÍM |
|  | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ |
|  | STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJ, PŘI POŠKOZENÍ VYMĚNIT KRYT |

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE



Investor MĚSTO TRUTNOV SLOVANSKÁ NÁMĚSTÍ 165 54116 TRUTNOV	Generální projektant:  ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 149, TRUTNOV 541 31, TEL.: +49 859 01 71, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokaty	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokaty
Zpracovatel dílu:  ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 149, TRUTNOV 541 31, TEL.: +49 859 01 71, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokaty

stavba	TRUTNOV DOMOV DŮCHODCŮ HUMLŮV DVŮR	číslo stavby 1	stupeň dokumentace			
			Dokumentace pro provedení stavby			
etapa			zakázkové číslo			
			210503			
objekt (SO), provozní soubor (PS)			počet formátů	měřítko		
SO-1 DOMOV DŮCHODCŮ			8 x A4	1:50		
díl / profese			datum dokončení - revize 00		datum revize	
EL. Elektrorozvody			05.2021			
název přílohy						
PŮDORYS 1.NP			DPS	SO-1	EL.02	
			stupeň	SO/PS	číslo výkresu	
					revize	