

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ZADAVATEL: Město Trutnov
Sídlem: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Jednající: Ing. Arch. Michal Rosa, starosta města
IČO: 00278360

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce mostu ev. Č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

- a) Při kontrole soupisu prací jsme zjistili, že u objektu SO 440 Přeložka VO je u položky č. 1 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ“ - souhrnná položka za objekt SO 440 stanovená neceněním samostatného soupisu prací s výkazem výměr. Jak má uchazeč tuto položku ocenit? Bude určena pevná cena nebo zadavatel doplní soupis prací?
- b) Dotaz č. 2 SO 201 - Lávka pro pěší ev.č. TRU-016. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci zasklení lávky v položce č. 22 ""ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH"". V zadávací dokumentaci chybí specifikace tohoto zasklení (typ a tloušťka skla, barevné provedení, způsob upevnění), bez kterého nemůže uchazeč tuto položku ocenit, aby bylo ocenění porovnatelné u všech uchazečů. Zvláště když je uvedeno, že toto zasklení bude plnit funkci zádržného systému."

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V ZD v čl. 5.14 u osoby Zástupce stavbyvedoucího je uveden požadavek ohledně doložení odborné způsobilosti v oboru SM00 - mosty a konstrukce (autorizovaný stavebník).

Účastníku není zcela jasné zpřesnění v závorce u uvedené autorizace(autorizovaný stavebník).... nebo má být uveden požadavek na autorizovaného stavitele nebo autorizovaného technika? Může zadavatel upřesnit svůj požadavek?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a):

Zadavatel na základě vznesených dotazů zjistil, že v důsledku administrativního nedopatření nebyl jako součást projektové dokumentace, konkrétně výkazu výměr, učiněn podrobný položkový rozpočet pro soubor prací v rámci SO 440 a SO 501.

Již v rámci zodpovězení předchozích dotazů zadavatel doplnil dokumentaci o položkový výkaz výměr pro soubor prací SO 440 a SO 501, a to v rámci zadávací dokumentace na EZAK.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 b):

Typ skla je požadován minimálně 2x 8 mm, s fólií 1,352 mm, označení např. CX 88,4.

Ke sklu bude dodavatelem bude doložen statický výpočet pro ověření zatížení na plochu skla dle ČSN EN 1991 a atest o dynamické zkoušce dle TNI CEN/TR 1317-6.

Umístění výplní v řezu je zřejmé z projektové dokumentace (příčné řezy nosnou konstrukcí). Na každé dílčí pole příhrady se předpokládá umístění 4ks výplní. Nenosná šířka každé výplně vychází cca 1,0 m. Mezi výplněmi bude cca 1 cm provětrávací mezera. Výplně budou pnuty svisle. Skleněné tabule budou dole uloženy do drážky/polodrážky v ocelovém profilu (na pryžový, těsnicí profil), který bude pevně připojený na ocelovou konstrukci (např. k podélnému úhelníku a ke svislicím). Sklo se do něj zasadí a zajistí šroubovanou přitlačnou lištou. Nahoře bude detail obdobný s umožněním posuvu. Konkrétní technické řešení upevnění, dělení a připojení výplní včetně spojovacích prvků bude předmětem dokumentace zhotovitele dle konkrétních použitých komerčních výrobků a typů výplní.

Skla na části lávky vlevo (směr ke Kryblici) v délce cca 19 m v části označené v PD (v půdoryse) jako „poloprůhledná úprava“ budou mít vnitřní fólii v barvě pískovaného skla. Ostatní skla budou čirá.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel konstatuje, že v rámci textace v závorce došlo k administrativnímu překlepu, když místo spojení „autorizovaný stavebník“ mělo být uvedeno „**autorizovaný stavitel**“. Tomu ale odpovídá správně uvedené kódové odznačení **SM00**, které je pro obor autorizace „Mosty a inženýrské konstrukce“ ve smyslu autorizačního zákona užíváno (kód AS).

Zadavatel má proto za to, že i přes uvedenou nepřesnost je zadávací dokumentace srozumitelná a jasná. Z opatrnosti dané slovní spojení v zadávací dokumentaci tímto opravuje na „**autorizovaný stavitel**“.

V Praze dne 12. ledna 2023

JUDr. Jan Salmon, advokát
smluvní zástupce zadavatele