

OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	POZNÁMKA
		PS1	PS1	
WLHR3	CYKY–J 4x25	PS1	HR3	
WLRP4	CYKY–J 5x16	HR3	RP4	
WL3.01	PRAFIaDur 90–J 3x1.5 RE P90–R	HR3	SB3.01	
WL3.1	CYKY–J 5x2.5	HR3	M3.1	
WL3.2	CYKY–J 5x2.5	HR3	EH3.2	
WL3.3	CYKY–J 5x4	HR3	M3.3	
WL3.4	CYKY–J 3x1.5	HR3	L3.4	
WL3.5	CYKY–J 3x1.5	HR3	L3.5	
WL3.6	CYKY–J 3x2.5	HR3	EH3.6	
WL3.7	CYKY–J 5x2.5	HR3	Z3.7	
WL3.8	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.8	
WL3.21	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.21	
WL3.22	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.22	
WL3.23	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.23	
WL3.24	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.24	
WL3.25	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.25	
WL3.26	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.26	
WL3.27	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.27	
WL3.28	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.28	
WL3.29	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.29	
WL3.30	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.30	
WL3.31	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.31	
WL3.32	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.32	
WL3.33	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.33	
WL3.34	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.34	
WL3.35	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.35	
WL3.36	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.36	
WL3.37	CYKY–J 3x1.5	HR3	L3.37	
WL3.38	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.38	
WL3.39	CYKY–J 3x2.5	HR3	Z3.39	
WL3.51	PRAFIaDur–J 5x1.5 RE	HR3	L3.51	
WL3.52	PRAFIaDur–J 5x1.5 RE	HR3	L3.52	
WL3.53	PRAFIaDur–J 5x1.5 RE	HR3	L3.53	
WL3.54	PRAFIaDur–J 5x1.5 RE	HR3	L3.54	
WL3.55	PRAFIaDur–J 5x1.5 RE	HR3	L3.55	
WL3.56	PRAFIaDur–J 5x1.5 RE	HR3	L3.56	
WS3.57	UTP 4x2x0,5, cat 6	HR3	SB	
WS3.58	UTP 4x2x0,5, cat 6	HR3	SB	
WL3.59	PRAFIaDur–J 3x1.5 RE	HR3	L3.59	
WL3.60	PRAFIaDur–J 3x1.5 RE	HR3	L3.60	
WS3.61	UTP 4x2x0,5, cat 6	HR3	SB	
WS3.62	UTP 4x2x0,5, cat 6	HR3	SB	
WL3.65	CYKY–J 3x1.5	HR3	L3.65	
WL3.66	CYKY–J 3x1.5	HR3	L3.66	
WS3.67	UTP 4x2x0,5, cat 6	HR3	SB	

Investor :		Autor:	Zakázkové číslo:
Město Trutnov, Slovanské náměstí 165 Trutnov 54101		Jaroslav Nič	N22_28
<div>E - projekt</div> <div>projekce elektrických zařízení</div>	Akce:		Měřítko:
	Rekonstrukce velké herny pro zájmové vzdělávání 1:1		Číslo výkresu:
	Výkres: Tabulka kabelů		D1.4.7.03