



HZSHX00812L8



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Trutnov

Náchodská 475, 541 03 Trutnov



Č. j.: HSHK- 3436-2/2022
Datum: 22. 9. 2022
Vyřizuje: nprap. Martina Kurtová
Tel.: 950 525 462
E-mail: martina.kurtova@hkk.izscr.cz

Adresát:
Vocet Jaroslav Ing. Arch.
Novodvorská 232
541 01 Trutnov

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce velké multimediální učebny v pavilonu C - ZŠ Mládežnická

Místo stavby:

Mládežnická 536, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
k. ú.: Horní Staré Město, parc. č. st. 1089

Stavebník:

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, IČO 64201147,
Mládežnická 536, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. arch. Jaroslav Vocet,

ověřil: Ing. Oldřich Hliza, ČKAIT 0600861

datum: 09/2022

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS KHK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19. 9. 2022, a to v rozsahu níže uvedeného požárně bezpečnostního řešení.

Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS KHK jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 19. 9. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Rekonstrukce velké multimediální učebny v pavilonu C - ZŠ Mládežnická“ umístěné na pozemku parc. č. st. 1089 v k. ú.: Horní Staré Město.

Na základě posouzených podkladů se jedná o stavbu „základní školy“ (zastavěnou plochou převyšující 200 m², určená pro více jak 100 osob, jedná se o stavbu s druhou třídou využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb – nejsou však splněny stavebně technické parametry stavby pro III. kategorii (prostory určené pro veřejnost), a tato stavba je dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva kategorie II, která představuje vyšší nebezpečí.

HZS KHK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů: Požárně bezpečnostní řešení, vypracoval: Ing. Michal Nývlt, , ověřil: Ing. Petra Machová, ČKAIT 0009363, datum: srpen 2022.

Posouzením výše uvedeného požárně bezpečnostního řešení podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KHK k závěru, že posouzené výše uvedené požárně bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby a splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

Poznámka:

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení, které bude samostatně doručeno.

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.

Otisk úředního razítka

nprap. Martina Kurtová

vrchní inspektor
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje
(podepsáno elektronicky)