



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor majetku města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje: Bc. Petra Sekerová
Telefon: 499 803 158
E-mail: sekerova@trutnov.cz

Datum: 21.02.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:
„Modernizace plynové kotelny MŠ V Domcích“
Systémové číslo VZ: P24V00000009

Zadavatel v souladu s článkem 12 výzvy k podání nabídek ke shora uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje na základě obdržené žádosti toto

vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Přesné znění žádosti o vysvětlení ze dne 18.02.2024:

Dobrý den,

v rozpočtu není položka na elektromateriál .

Dle nové normy je potřeba při úpravě elektroinstalace rozvaděč přívodu zařízení , který splňuje platné normy ČSN (hlavní vypínač, přepětová ochrana , proudový chránič) a regulace (projektová dokumentace , technická zpráva) .

Dodávka a montáž napájení a ochranného jištění regulátorů vytápění vč. web serveru a zařízení pro dálkové ovládání provozu kotlů, ovládání vytápění (patrně z výkresu „Schéma zapojení zdroje tepla“) . - není položkový rozpočet

Instalace čidla venkovní teploty. – není položkový rozpočet

IČ 00278360
DIČ CZ00278360
č. ú. 124601/0100



IDS 3acbs2c
Fax 499 803 103
Telefon 499 803 111

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Po provedení elektroinstalace bude provedena revize elektrotechnického zařízení revizním technikem, který sepíše a předloží zprávu o revizi – není v položkovém rozpočtu. Po provedení revize je potřeba technická zpráva elektroinstalace

Děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele na žádost:

Elektroinstalace, měření a regulace kotelny je oceněna v řádcích 188 až 199 výkazu výměr. Rozvody silnoproudu jsou pak oceněny jedinou položkou č. 202.

Projekt je zpracován pro potřebu výběru zhotovitele. Vzhledem k možné nabídce kotlů (různí výrobci; technické parametry se však nemění nebo zůstávají zachovány uvedené jako minimální), je i více detailů řešení při napojení, regulaci a jiného, které nelze jednoznačně definovat zadavatelem. Dodavatelská firma ocení toto do položky č.202 a sepíše souhrn rozšíření do poznámky k rozpočtu pod rozpočet. Případně rozpočet doplní novou(ými) položk(ou)ami počínající(mi) číslicí 206, aby bylo jasné patrné, že jde o rozšíření nad rámec ocenění PD. Zároveň dodavatel uvede značku a typ dodávaných kotlů.

Lhůta pro podání nabídek se posouvá do 29.02.2024 do 10:00 h.



.....
Bc. Petra Sekerová
kontaktní osoba zadavatele