

**PROTOKOL O PROHLÍDCE MÍSTA PLNĚNÍ**

Název veřejné zakázky	Dodávka a instalace FVE na budově Městského úřadu v Trutnově II
Druh řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 a násl. ZZVZ
Zadavatel:	Město Trutnov
sídlo:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ/DIČ:	00278360 / CZ00278360
zástupce:	Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

1. Údaje o konání prohlídky místa plnění

Datum:	26.03.2024
Čas:	od 9:00 hodin
Místo:	sídlo zadavatele: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

2. Přítomní účastníci prohlídky místa plnění

Prohlídky místa plnění se zúčastnili zástupci zadavatele, a to následující:

Ing. Jiří Masařík	vedoucí Odboru Kancelář MěÚ
Mgr. Zdeněk Tomáš	advokát, pověřená osoba zastupující zadavatele

Prohlídky místa plnění mohli zúčastnit dále také zástupci dodavatelů blíže uvedených a podepsaných v *Prezenční listině přítomných účastníků prohlídky místa plnění*. Prezenční listina byla vyhotovena v den a místě konání prohlídky místa plnění.

3. Záznam z průběhu prohlídky místa plnění

Sraz účastníků prohlídky místa plnění proběhl v souladu s ustanovením Zadávací dokumentace ve výše uvedeném místě a čase, kdy proběhl zápis přítomných zástupců dodavatelů prohlídky místa plnění do prezenční listiny.

Následně byla zahájena samotná prohlídka předmětného prostoru místa plnění, kde bude realizován zadávaný předmět veřejné zakázky, tj.:

Předmět veřejné zakázky a popis plnění:	<p>Předmětem plnění je instalace a zapojení fotovoltaických panelů na střeše MěÚ Trutnov, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů, napojení na stávající el. rozvod a systém uzemnění fotovoltaického systému. Fotovoltaický zdroj bude instalovaný na střeše administrativní budovy MěÚ Trutnov. Instalace této technologie umožňuje docílit úsporu elektrické energie za současného snížení zátěže životního prostředí.</p> <p>Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívající v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 76,8 kWp, přičemž dodávaná technologie zahrnuje zejména následující:</p> <ul style="list-style-type: none">- 192 ks fotovoltaických panelů o nominálním výkonu min. 400Wp;- 192 ks optimizerů;- 2x střídač s celkovým AC výkonem min. 100kW;- 1 bateriový střídač s celkovým AC výkonem min. 100kW;- Akumulátor min. 100 kWh.
Technická specifikace veřejné zakázky:	<p>Bližší specifikace parametrů a rozsahu dodávky a souvisejících výkonů je uvedena v následujících dokumentech:</p> <ul style="list-style-type: none">- Příloha č. 3 – Projektová dokumentace (dále také jen „Projektová dokumentace“)





	<p>– Příloha č. 4 - Soupis dodávek (výkaz výměr) (dále také jen „Soupis dodávek“)</p> <p>– Příloha č. 11 – Formulář technické specifikace fotovoltaické elektrárny</p> <p>Dodavatel (účastník) je povinen v rámci své nabídky uvést vyplněný doklad s parametry jím nabízených zařízení, a to v rozsahu základních a zadavatelem požadovaných technických parametrů – minimálně v rozsahu dle Přílohy č. 11 – Formulář technické specifikace fotovoltaické elektrárny (dále také jen „Formulář technické specifikace“)</p>
Vymezení závazku dodavatele na základě veřejné zakázky:	<p>Smlouva o dodávce a instalaci FVE na budově Městského úřadu v Trutnově dle Přílohy č. 2 této Zadávací dokumentace (dále také jako „Smlouva“).</p> <p>S vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dodávce a instalaci FVE na budově Městského úřadu v Trutnově, a to na dobu určitou. Smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem (účastníkem), který se v rámci provedení hodnocení umístí na prvním nejlépe hodnoceném místě a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.</p> <p>Bližší podmínky plnění smluvního závazku a závazný vzor návrhu Smlouvy o dodávce a instalaci FVE na budově Městského úřadu v Trutnově tvoří přílohu č.2 Zadávací dokumentace (dále také jako „Smlouva“).</p>

V průběhu prohlídky byli všichni přítomní účastníci prohlídky místa plnění, zejména pak zástupci dodavatelů, seznámeni zejména s následujícími základními informacemi, které se vztahují k zadávanému předmětu veřejné zakázky:

- Účastníci prohlídky byli nejprve seznámeni s podstatou dodávek a souvisejících montážních a instalačních prací, které jsou předmětem zadávané veřejné zakázky, a to zcela v souladu s definicí a vymezením předmětu veřejné zakázky dle Zadávací dokumentace a dále zejména v souladu se zněním Projektové dokumentace, Soupisu dodávek a Formuláře technické specifikace.
- Účastníci prohlídky byli dále upozorněni na to, že v rámci zadávané veřejné zakázky budou předkládat nabídkovou cenu za plnění jednotlivých položek dle Soupisu dodávek, přičemž celková nabídková cena je pak součtem veškerých položek v tomto Soupisu dodávek uvedených.
- Účastníkům prohlídky byla představena základní místa, kde bude výkon příslušných dodávek a prací prováděn, a to představením předmětných prostor na budově Městského úřadu v Trutnově (a to za provozu na úřadě).
- S účastníky prohlídky byla vykonána obchůzka místa plnění, a to vnitřním prostorem budovy Městského úřadu v Trutnově za účelem seznámení se s přístupovými místy a prostorovým uspořádáním, a dále byla představena i střecha budovy Městského úřadu v Trutnově, kde bude příslušná střešní FVE instalována, a dále také prostor pro umístění bateriového úložiště a střídačů.
- Při pochůzce střechy Městského úřadu v Trutnově bylo prezentováno prostorové uspořádání na střeše, a to zejména umístění hromosvodu, umístění větracích komínků apod.
- Účastníci byli informováni, že práce budou zahájeny po podpisu příslušné Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, a to v souladu se zněním této smlouvy, která je součástí zadávacích podmínek.

4. Dotazy či žádosti o vysvětlení v rámci prohlídky místa plnění

Na shora uvedené prohlídce místa plnění byly vzneseny následující dotazy týkající se nových nebo upřesňujících informací a skutečností k předmětu veřejné zakázky či k zadávacím podmínkám veřejné zakázky:

Dotaz č. 1: *Kde bude umístění hromosvodu?*

Odpověď na dotaz č. 1: *Kabelové vedení hromosvodu je umístěno po obvodu střechy (v pásmu „Hranice povolené únosnosti střechy“ dle Výkresové části Projektové dokumentace dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace).*





- Dotaz č. 2:** *Zadavatel uvádí požadavek na 192 ks fotovoltaických panelů o nominálním výkonu min. 400Wp a při celkovém výkonu FV panelů min. 76,8 kWp – Je možné dodat i panely o jiném (vyšším) nominálním výkonu a tím změnit (snížit) počet dodávaných kusů FV panelů?*
- Odpověď na dotaz č. 2:** *Zadavatel požaduje dodržení definovaného předmětu plnění dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace – Projektové dokumentace, a to včetně počtu panelů a instalovaného minimálního nominálního výkonu FV panelů i minimálního celkového výkonu FVE.*

V Trutnově, dne 26.03.2024

Ing. arch. Michal Rosa, starosta
Město Trutnov
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

