

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**

Název veřejné zakázky	Dodávka a instalace FVE na budově Městského úřadu v Trutnově II
Druh řízení	zjednodušené podlimitní řízení v režimu dle ustanovení § 53 a násl. ZZVZ
Zadavatel:	Město Trutnov
sídlo:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ / DIČ:	00278360 / CZ00278360
zástupce:	Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

V souladu s ustanovením § 54 a 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 15 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení (doplňující informace) k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 1
<i>Řešení střídačů, dle technické zprávy je požadováno 2x síťový střídač celkem 100kw AC a 1x bateriový střídač 100kw AC. Je možné nahradit střídače v návrhu na 2x hybridním střídač celkem 100kw výstup AC? Použitím hybridních střídačů dojde k efektivnějšímu nabíjení na společné DC straně přímo z panelu, nebudou ztráty na převodech z AC sítě do baterii. Hybridní střídače pracují v kaskádě (Master / Slave) a lepe tak reagují jak na výkon z panelu pro potřeby aktuální spotřeby, tak pro nabíjení a posléze vybití. Hybridní střídače mohou i nabíjet baterii ze sítě pro odloženou spotřebu. Použití hybridních střídačů zvyšuje efektivitu celého systému bez dalších negativ a splňuje technické požadavky zadaného řešení v technické zprávě.</i>	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 1
<i>Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující: Hybridní střídače je možno použít, pokud splňují technické požadavky na výkon (kW) a výstup (AC).</i>	

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 2
<i>Dobrý den, máte k dispozici smlouvu o připojení do distribuční sítě? V zadávací dokumentaci jsem ji nenašel. Děkuji.</i>	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 2
<i>Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující: Ano, smlouva o připojení je uzavřena (v současné době byla prodloužena do 19.7.2024).</i>	

V Trutnově, dne 26.03.2024

Ing. arch. Michal Rosa, starosta města
Město Trutnov
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

