



HZSHX008DZ8A



## Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Trutnov

Náchodská 475, 541 03 Trutnov



Č. j.: HSHK- 1686-2/2023

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Pavel Borna DiS.

Tel.: 950 525 461

E-mail: pavel.borna@hkk.izscr.cz

Datum: 24. 5. 2023

Adresát:

**Turek Richard**

44

Kohoutov

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:**

Fotovoltaická elektrárna 99,2 kWp

**Místo stavby:**

Rudolfů Frimla 936, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov

k. ú.: Trutnov, parc. č. st. 5758

**Stavebník:**

Domov pro seniory Trutnov, IČO 70153906

Rudolfů Frimla 936, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov

**Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Jiří Baloušek,

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10.5.2023. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Tel.:  
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e  
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525  
Číslo účtu: 19-4237881/0710

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.****Odůvodnění**

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení (11 listů A4 včetně titulního listu, textové a výkresové části)**

název: Fotovoltaická elektrárna 99,2 kWp

vypracoval: Ing. Dita Bedrníková, ČKAIT 0601345

datum: 2023-04-20

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu domova důchodců, určeného pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob a výšce objektu > 6 m, která je podle ustanovení § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

Bateriové uložení je stavbou o jednom nadzemním podlažím o zastavěné ploše < 200 m<sup>2</sup> a je podle ustanovení § 7 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**Poznámka:**

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení, které bude samostatně doručeno.

úřední osoba  
por. Pavel Borna, DiS.  
oprávněná osoba za HZS  
Královéhradeckého kraje  
(podepsáno elektronicky)