

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3**

Název veřejné zakázky	Dodávka a instalace FVE na budově Městského úřadu v Trutnově II
Druh řízení	zjednodušené podlimitní řízení v režimu dle ustanovení § 53 a násl. ZZVZ
Zadavatel:	Město Trutnov
sídlo:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ / DIČ:	00278360 / CZ00278360
zástupce:	Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

V souladu s ustanovením § 54 a 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 15 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení (doplňující informace) k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 5
<p>Dobrý den</p> <p>Chtěl bych se zeptat na pár věci ohledně Vaší plánované FVE na budově MěÚ Trutnov. V položkovém rozpočtu máte demontáž a montáž hromosvodového vedení a revizní zprávu k hromosvodu. Na prohlídce našim technikem bylo řečeno, že hromosvodové vedení instaluje již jiná společnost. Dotaz zní- naceňovat nebo ne.</p> <p>Druhá otázka směřuje ke střídačům. V dnešní době lze instalovat velký hybridní 100kW střídač a 100kWh baterie do jednoho systému, myslím si, že další 2 sitové střídače jsou tam už zbytečné a cenově je to dostupnější a jednodušší na montáž a provoz.</p>	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 5				
<p>Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:</p> <p>K otázce demontáže a montáže hromosvodového vedení zadavatel uvádí, že tato položka byla původně zahrnuta v rozpočtu plnění předmětu této veřejné zakázky, nicméně v průběhu času bylo nezbytné zajistit výměnu hromosvodu (technických důvodů), a proto položka týkající se hromosvodu a hromosvodového vedení již nebude součástí plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel tímto mění následující položky v rámci Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Soupis dodávek (výkaz výměr):</p> <ul style="list-style-type: none">• pol. č. 14 - Demontáž původní hromosvodové soustavy – tato položka je <u>upravena nově s měrnou jednotkou 0 (ks), tedy to znamená, že NEBUDE NACEŇOVÁNA</u>• pol. č. 18 - Výchozí revizní zprávy FVE a hromosvodu – tato položka je <u>upravena nově na znění „Výchozí revizní zpráva FVE“, tj. byl vypuštěn požadavek na revizní zprávu hromosvodu.</u> <p>Uvedené změny v položkách č. 14 a 18 byly provedeny s ohledem na výše uvedené, tj. že v rámci předmětu plnění zadávané veřejné zakázky nebude realizována výměna hromosvodu, a tedy také nebude zajišťována ani revizní zpráva hromosvodu.</p> <p>Nové znění položek č. 14 a 18 v rámci Přílohy č. 4 – Soupis dodávek (výkaz výměr) zní:</p>					
14	Demontáž původní hromosvodové soustavy	0			- Kč
18	Výchozí revizní zpráva FVE	1			- Kč
<p>K otázce <u>střídačů</u> zadavatel uvádí, že zadavatel trvá na požadovaném počtu i výkonu střídačů dle Projektové dokumentace (jako Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace). Hybridní střídače je možné použít za předpokladu, že primárně bude vyráběná elektrická energie k dispozici ke spotřebě v budově Městského úřadu Trutnov (tj. dotčené budově, kde bude FVE instalována) a teprve budou-li přetoky, začne se nabíjet baterie.</p>					





Veřejná zakázka:

„Dodávka a instalace FVE na budově Městského úřadu v Trutnově II“

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Soupis dodávek (výkaz výměr) (NOVÝ)

Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému znění přiložených dokumentů a tyto vzít v potaz při přípravě nabídky do zadávacího řízení.

V Trutnově, dne 12.04.2024

**Ing. arch. Michal Rosa, starosta města
Město Trutnov
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát**



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí