2656/4

4378

2656/3

2667/2

2634

3143

3144

5650

2972

711/1

'11/2

č.2
NV

č.1
NV

vydláždění nové zpevněné plochy parkoviště 67 m²
stávající pozice přeložky
sloupu veřejného osvětlení č. 18-02

zrušené parkovací místo pro invalidy
navržená pozice přeložky
sloupu veřejného osvětlení č.18-02

navržená přeložka vedení veřejného osvětlení dl. 45,6 m

navržené retenční potrubí dešťové kanalizace dl. 68,5 m

předláždění stávající zpevněné plochy parkoviště 487 m²

navržené parkovací místo pro elektromobil
sloupu veřejného osvětlení č.18-01
stávající pozice přeložky
sloupu veřejného osvětlení č. 18-01

navržená vnější dešťová kanalizace dl. 22,5 m

KABELOVÁ CHRÁNIČKA DN110

kabelovod pro pozdější instalaci
dobíjecích stanic dl. 32,0 m

wallbox 400V/11kW umístěn na sloupu veřejného osvětlení

navržené vedení NN dl. 30,0 m z RH1 v Technické místnosti 1.03

navržená travnatá plocha 802,3 m²

navržené zpevněné plochy chodníku 157,5 m²

navržená přípojka vodovodu dl. 18,5 m

navržená vnější splašková kanalizace dl. 22,5 m

navržené parkovací místo pro invalidy
429,18

stávající uliční vpusť

navržená trasa přeložky podzemního vedení VN dl. 33,1 m

navržené parkovací místo pro invalidy
429,84

navržená přípojka splaškové kanalizace dl. 7,0 m

opěrná stěna chodníku dl. 1,97 m

navržená přípojka horkovodu dl. 9,5 m

stávající trasa přeložky podzemního vedení VN 33,1 m

NAVRHOVANÁ
NOVOSTAVBA

AYKY 3x95+70

navržené vedení NN dl. 32,2 m

stávající trafostanice

stávající asfaltová plocha

navržené místo pro TKO

odstranění stávajícího přístřešku pro popelnice

odstranění stávající zpevněné plochy 46,3 m²

odstranění stávající přechové boudy

stávající domov seniorů

navržené místo pro TKO

nezjištěná síť, předpokládaná trasa

stávající pozice přeložky sloupu veřejného osvětlení č. 18-10

navržená pozice přeložky sloupu veřejného osvětlení č. 18-10

stávající dřevěný altán

keře

vodoměrná šachta

PE 40

PVC 160

K 400

Trasa vn podél BP po zdmizu

Trasa vn podz

430,22

430,76

429,55

429,55

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napěťová soustava 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přívodní NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - samočinným odpojením napětí
Ochrana před přímým dotykem - základní ochrana - krytím dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3.
- základní - krytím, izolací, zábranou
- při poruše - automatickým odpojením od zdroje v souladech 3%
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a při zásuvky (odle 33 411 3.3.) -
ochrana zvýšená proudovým chráničem s I<=30mA a doplňkovým pospojením

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

ŘEZANINA & BARTOŠ, s.r.o.
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Jiří Šoup
Dubová 26F
547 01 Náchod

Jiří Šoup
Dubová 26F, 547 01 Náchod
IČO: 07 2 0 3 4 3 4 1
v oboru elektrotechnická zařízení

měř. 1:1000	Soul systém: JTSK
Výškový systém: Bpv	
název projektu	**Rozšíření domova pro seniory na p.č. 2656/3 a 2634 k.ú. Trutnov - ul. R. Hrnka čp. 936, Trutnov**
stupeň	místo stavby: p.č. 2656/3, 2634 kat. území: Trutnov [766828]
Dokumentace pro provádění stavby	
DPS	
stavebník	generální architekt
TRUTNOV	ŘEZANINA & BARTOŠ, s.r.o.
autorizace	projektant části
	Jiří Šoup Dubová 26F 547 01 Náchod
	Jiří Šoup Dubová 26F, 547 01 Náchod IČO: 07 2 0 3 4 3 4 1 v oboru elektrotechnická zařízení
část	**IO.01 Distribuční vedení NN** **IO.07 Přeložka VO**
výkres	SITUACE
datum zhotovení 04/2024	měřítko 1:100
SO/IO IO.01, IO.07	paré
datum revize -	číslo revize -
číslo výkresu IO.01.07.02	

ZÁKLAD DIGITÁLNÍ MAPY: ZÁKLADNÍ MAPA ČR 1:1000 (ZÚ) V S-JTSK/KROVÁK EAST NORTH (ZÚ) V S-JTSK/EPSG:5514 (ZÚ) V S-JTSK/KROVÁK EAST NORTH (ZÚ) V S-JTSK/EPSG:5514