

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace - odpověď na dotaz účastníka s poř. č. 2

ZADAVATEL:

Město Trutnov

Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČ: 00278360

Zastoupený: Ing. arch. Milan Rosa, starosta města

V Rychnově nad Kněžnou dne viz elektronický podpis

Vážení,

v zastoupení zadavatele veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**Rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634, k. ú. Trutnov, ul. R. Frimla č. p. 936, Trutnov**“, zahájené dne 27. srpna 2024 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a zároveň do Úředního věstníku EU, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-041632, poskytujeme odpověď na žádost o vysvětlení účastníka:

Dotaz č. 1

1. Přípojka horkovodu

Po prostudování podkladů nám není zcela jasné, co je opravdu požadováno? Zcela chybí detail napojení ve stávajícím kanále. Jelikož se jedná o horkovod, tak zde není ani pevnostní výpočet napojovacích bodů. Bez tohoto nelze nabídnout část napojení v kanále (s ohledem na teplotu a tlak určitě nebude možno napojit klasickým T-Kusem).

Dále není zcela jasné, kam patří tato položka:

18 K 20011.R101 Montáž systému předizolovaného potrubí - ocelové potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěna a pláštovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, zemních armatur, trubních spojek, těsnících kroužků, koncových smršťovacích víček, dilatačních polštářů a fólie m 24,000

Zcela chybí informace, kdo bude provozovatelem přípojky. Pokud to bude ČEZ, prosím uveďte, zda předávací dokumentace bude dle SD ČEZu.

Na základě těchto podkladů nejsme schopni ocenit.

2. Systém sestra-pacient

Požaduje zadavatel rozšíření stávajícího systému? Žádáme případně o uvedení, jaký systém je ve stávajících objektech instalován.

Odpověď:

1. Zadavatel konkretizuje:

Napojení bude provedeno vysazením (navážením) odbočky ze středotlakého ocelového potrubí – doplněn detail do výkresové dokumentace. Tento způsob napojení byl projednán s provozovatelem sítě. Stávající síť je ve své podstatě horkovodní přípojkou pro výměníkovou stanici, která tak bude při provádění prací uzavřena pro možnost napojení nového potrubí.

Položka: „18 K 20011.R101 Montáž systému předizolovaného potrubí-ocelové potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěnou a pláštovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, zemních armatur, trubních spojek, těsnících kroužků, koncových smršťovacích víček, dilatačních polštářů a fólie m 24,000“ řeší montáž předizolovaného potrubí do DN200. Z dokumentace je zcela jasné patrné, že navrhované potrubí je DN32 (tedy menší než DN200).

Zadavatel konkretizuje informaci ohledně provozovatele přípojky:

Tuto záležitost neurčí projektant, ale je věcí budoucích smluvních vztahů mezi investorem a provozovatelem (dodavatelem) sítě. PD přípojky byla od ČEZ schválena.

2. Zadavatel konkretizuje:

Ve stávajících objektech je instalován systém od výrobce ZPT Vigantice. Zadavatel dále uvádí, že část systému si přesouvá provozovatel ze starého provozu a zhotovitel zajišťuje pouze montáž a část je dodávka vč. montáže (nové prvky). V soupise stavebních prací, dodávek a služeb je s tímto takto uvažováno.

Dotaz č. 2

Žádáme tímto zadavatele o opětovné zveřejnění přílohy č. 5 PD část 1. Bohužel tato složka nejde otevřít.

Odpověď:

Na straně zadavatele nedochází k problému s otevřením přílohy č. 5 PD část 1. Zadavatel doporučuje pro otevření této části PD nejprve ULOŽIT celou složku do P a následně tuto otevřít v programu „7-ZIP“. I přesto přikládáme celou přílohu č. 5 PD část 1 součástí tohoto Vysvětlení. Za vzniklé technické problémy se zadavatel omlouvá.

Dotaz č. 3

- 1. Žádáme zadavatele o doplnění označení výplní otvorů uvedené v jednotlivých výpisech a v soupisu stavebních prací do výkresové části projektové dokumentace.**
- 2. Žádáme zadavatele o opravu. Složka Příloha č. 5 PD část \E DOKLADOVÁ ČÁST\HGP + IGP\ obsahuje poškozený soubor Trutnovddpristavbadoplnkovyigp.pdf, který nelze otevřít.**
- 3. Žádáme zadavatele o informaci zda složka Příloha č. 5 PD část \E DOKLADOVÁ ČÁST\ obsahuje pouze podsložky GEODET a HPG+IGP. Případně žádáme zaslání opravené složky.**

Odpověď:

1. Okna jsou ve výkresové části označena (výkresy pohledů). Na žádost účastníka doplňujeme označení i do dalších výkresů a to sice do půdorysů stavby. Součástí této odpovědi jsou soubory s názvem:



D.1.1.b.3 PŮDORYS
2.NP.pdf



D.1.1.b.2 PŮDORYS
1.NP.pdf



D.1.1.b.5 PŮDORYS
4.NP.pdf



D.1.1.b.4 PŮDORYS
3.NP.pdf

2.+3. Zadavatel přikládá součástí tohoto Vysvětlení kompletní přílohu č. 5 PD část včetně části E DOKLADOVÁ ČÁST. Za vzniklé technické problémy se zadavatel omlouvá.

Výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.

S pozdravem

Lucie Serbousková, DiS.

smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 5 PD část 1 (komplet)

Příloha č. 2 – Výkresová část Půdorys (4 soubory)