

Vysvětlení zadávací dokumentace - odpověď na dotaz účastníka s poř. č. 4

ZADAVATEL:

Město Trutnov

Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČ: 00278360

Zastoupený: Ing. arch. Milan Rosa, starosta města

V Rychnově nad Kněžnou dne viz elektronický podpis

Vážení,

v zastoupení zadavatele veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**Rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634, k. ú. Trutnov, ul. R. Frimla č. p. 936, Trutnov**“, zahájené dne 27. srpna 2024 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a zároveň do Úředního věstníku EU, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-041632, poskytujeme odpověď na žádost o vysvětlení účastníka:

Dotaz č. 1

1. Silnoproud - ve VV pol.č.101 - L-LED svítidlo pod linkou - chybí specifikace;

Odpověď:

Zadávací PD nepožaduje žádné speciální specifikace, jedná se o běžné kuchyňské LED svítidlo, které bude instalováno pod horní skříňky v kuchyňské lince a bude zajišťovat osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky.

2. Zastínění vstupu OV.63 - chybí tloušťka skleněných tabulí, detail provedení kotvení;

Odpověď:

Tloušťka skleněných tabulí a přesný způsob kotvení bude stanoven ve výrobní dokumentaci zhotovitele. Zadávací PD požaduje kotvení ocelovými úhelníky se zlatavým nástřikem, které jsou ke sklu připevněny do předem vyvrtaných otvorů. Popis je uveden u výrobku OV.63 a uspořádání je uvedeno na výkresech pohledů či v detailu D9.

3. Shoz na prádlo OV.60 - v PD je požadavek na vybavení čistící hlavou s dezinfekcí - čištění vodou. Dle dodavatele by mohlo být řešeno čištění suchou dezinfekcí - shoz slouží pro sběr pouze špinavého prádla (neřeší se tedy žádný čistý provoz).

Ve 4. NP jsou navíc osazena revizní dvířka. Jejich rozměr (300x300mm) je však menší než rozměr dvířek shozu (350x350mm). Dle našeho názoru by měla být revizní dvířka větší z důvodu přístupu do šachty.

Odpověď:

Shoz zůstane dle zadávací PD. Dvířka 300x300 neslouží k přístupu do dvířek shozu (ty jsou skrz zděnou příčku přístupné rovnou), ale slouží k přístupu servisnímu (k ventilátoru) a jsou umístěna nad dvířky do shozu. Přesná pozice bude určena dle zvoleného dodavatele shozu.

Dotaz č. 2

VZT - ve VV je položka:

30 M 40461005 čidlo oxidu uhličitého CO2 IP30 kus 42,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 42"odečteno z projektového modelu" 42,000

Může zadavatel sdělit, o jaký přesný typ čidla se jedná?

Odpověď:

Dle zadávací PD se jedná o CO2 čidlo, které ovládá regulační klapky VZT do příslušné sekce, kterou čidlo monitoruje.

Výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.

S pozdravem

Lucie Serbousková, DiS.

smluvní zastoupení zadavatele

DABONA s.r.o.