



Po provedení zateplovacích a hydroizolačních vrstev střechy budou FE panely včetně nosné konstrukce uloženy na prodloužené stávající kotvění šrouby, které budou prodlouženy pomocí prodlužovacích matic DIN 6334. Materiál všech nastavovacích prvků bude nerezová ocel 1.4301 (A2), třída 304. Rozmístění i sklon bude zachováno původní.

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
		Ing. Vladislav Jána		Ing. Vladislav Jána 	
INVESTOR	Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 54101 Trutnov	ZAKÁZKA		142/SO/24	
MÍSTO	Žižkova 465, 541 01 Trutnov	DATUM		07/2024	
AKCE		STUPEŇ		DPS	
MATEŘSKÁ ŠKOLA DRAČEK- ENERGETICKÁ OPATŘENÍ		FORMÁT			
PŘÍLOHA		MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
Půdorys střech		1: 100		D.1.1.07	