

Oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: Výměna osvětlení v budově MŠ Trutnov Úpská, Úpská 559, Trutnov II

Systémové číslo zakázky: P25V00000033

Druh veřejné zakázky dle předmětu plnění: stavební práce

Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty: veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje zadavatele:

Název: město Trutnov

Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČ: 00278360

zastoupený: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města

Zadavatel tímto oznamuje, že dne 16.04.2025 usnesením rady vedení města Trutnova č. PV_2025-114/8

rozhodl o vyloučení

účastníka **ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o., Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře, IČ 07215878**, z výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Výměna osvětlení v budově MŠ Trutnov Úpská, Úpská 559, Trutnov II“.

Odůvodnění:

Komise pro hodnocení a posouzení nabídek jmenovaná zadavatelem provedla na svém jednání posouzení nabídky účastníka ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o., Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře, IČ 07215878.

Při posouzení nabídky účastníka bylo z doložených technických listů nabízených svítidel zjištěno, že účastník nabízí svítidlo, které svými technickými parametry neodpovídá požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci. Účastník nabízí svítidlo typu C, které má příkon 57 W, přičemž zadavatel požaduje příkon max. 50 W, nabízené svítidlo nesplňuje ani požadavek na minimální stupeň krytí IP.

Účastník výběrového řízení nesplnil zadávací podmínky, proto je v souladu s článkem 9 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace z výběrového řízení vyloučen.

V Trutnově dne 17.04.2025



Ing. Miroslava Šormová

Ing. Miroslava Šormová
pověřená vedením odboru