

Oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: Výměna osvětlení v budově MŠ Trutnov Úpská, Úpská 559, Trutnov II

Systémové číslo zakázky: P25V00000033

Druh veřejné zakázky dle předmětu plnění: stavební práce

Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty: veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje zadavatele:

Název: město Trutnov

Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČ: 00278360

zastoupený: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města

Zadavatel tímto oznamuje, že dne 16.04.2025 usnesením rady vedení města Trutnova č. PV_2025-114/8

rozhodl o vyloučení

účastníka **F1 facility CZ s. r. o., 17. listopadu 119, Šipší, 28401 Kutná Hora, IČ 04462319**, z výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Výměna osvětlení v budově MŠ Trutnov Úpská, Úpská 559, Trutnov II“.

Odůvodnění:

Komise pro hodnocení a posouzení nabídek jmenovaná zadavatelem provedla na svém jednání posouzení nabídky účastníka F1 facility CZ s. r. o., 17. listopadu 119, Šipší, 28401 Kutná Hora, IČ 04462319.

Při posouzení nabídky účastníka bylo z doložených technických listů nabízených svítidel zjištěno, že účastník nabízí svítidla, která svými technickými parametry neodpovídají požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci. Účastník nabízí svítidlo typu A1b, které nesplňuje parametr minimální životnosti svítidla stanovený zadavatelem v zadávací dokumentaci, z doložené dokumentace nelze zjistit, zda má nabízené svítidlo opálový nebo prizmatický kryt a zda splňuje požadavek na vyměnitelnost světelného zdroje a driveru. Účastníkem nabízené svítidlo D1 nesplňuje požadavek zadavatele na minimální hodnotu světelného toku.

Účastník výběrového řízení nesplnil zadávací podmínky, proto je v souladu s článkem 9 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace z výběrového řízení vyloučen.

V Trutnově dne 17.04.2025


.....
Ing. Miroslava Šormová
pověřená vedením odboru

