

Oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: Výměna osvětlení v budově MŠ Trutnov Úpská, Úpská 559, Trutnov II

Systémové číslo zakázky: P25V00000033

Druh veřejné zakázky dle předmětu plnění: stavební práce

Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty: veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje zadavatele:

Název: město Trutnov

Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČ: 00278360

zastoupený: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města

Zadavatel tímto oznamuje, že dne 16.04.2025 usnesením rady vedení města Trutnova č. PV_2025-114/8

rozhodl o vyloučení

účastníka **K&L - Systems s.r.o., č.p. 25, 543 77 Čermná, IČ 14336472**, z výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Výměna osvětlení v budově MŠ Trutnov Úpská, Úpská 559, Trutnov II“.


Odůvodnění:

Komise pro hodnocení a posouzení nabídek jmenovaná zadavatelem provedla na svém jednání posouzení nabídky účastníka K&L - Systems s.r.o., č.p. 25, 543 77 Čermná, IČ 14336472.

Při posouzení nabídky účastníka bylo z doložených technických listů nabízených svítidel zjištěno, že účastník nabízí svítidla, která svými technickými parametry neodpovídají požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci. Účastník nabízí svítidlo typu B1, které nesplňuje parametr minimálního světelného toku, nabízené svítidlo typu C překračuje zadavatelem stanovený maximální příkon svítidla a nesplňuje požadovaný minimální stupeň krytí IP. Nabízená svítidla typu D1 a D2 nesplňují parametr pro minimální světelný tok.

Účastník výběrového řízení nesplnil zadávací podmínky, proto je v souladu s článkem 9 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace z výběrového řízení vyloučen.

V Trutnově dne 17.04.2025



Ing. Miroslava Šormová
pověřená vedením odboru