

IČ: 60108711; DIČ: CZ60108711
Č. účtu: 2701601/0100
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje: Pavel Báča
tel: 499 848 514, 603218290
e-mail: baca@vaktu.cz
V Trutnově dne: 3.8.2023

Město Trutnov
Slovanské nám. 165
Trutnov
541 01

Vyjádření k napojení sportovního areálu v Libči na veřejný vodovod.

Předložená PD řeší napojení nového sportovního areálu na veřejný vodovod, ve správě a majetku VAK Trutnov, a.s. Stávající objekt sportovního areálu bude odstraněn. Stávající vodovodní přípojka bude nahrazena novou, která bude napojena na vodovodní řad v místě stávající přípojky vody. Nová vodovodní přípojka bude provedena z HDPE 100 RC, SDR 11 OD/DN 40 a bude zakončena vodoměrnou sestavou na zdi v technické místnosti nového objektu. Veřejná splašková kanalizace se v Libči nenachází. S předloženou PD souhlasíme a požadujeme:


- dodržení PD
- **veškerá napojení na veřejný vodovod provede VAK Trutnov, a.s., jakožto majitel a provozovatel tohoto zařízení**
- před napojením vodovodní přípojky na zařízení ve správě a majetku VAK Trutnov, a.s., musí být sepsána smlouva o dodávce vody – p. Moník tel. 604241389
- před zahájením zemních prací k napojení vodovodní přípojky na zařízení, ve správě a majetku VAK Trutnov, a.s., požadujeme vytyčení vodovodního řadu z důvodů provádění zemních prací v jeho ochranném pásmu
- na základě objednávky provede středisko vodovodů Trutnov – p. Drašar tel. 604216547 v jednom okamžiku napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod včetně osazení fakturačního vodoměru a jeho zaplombování
- vodoměrná sestava bude provedena dle přílohy a bude umístěna na stěně v technické místnosti objektu
- **vodoměr do připravené vodoměrné sestavy Vám bude nainstalován až po předání geodetického zaměření vodovodní a kanalizační přípojky na technické oddělení VAK Trutnov, a.s. – Báča P. tel. 603218290**
- **vodoměrná sestava musí být volně přístupná a nesmí být obestavěna nábytkem nebo jinými předměty bránícími k provedení řádného odečtu či k výměně vodoměru**
- vodoměr do připravené vodoměrné sestavy Vám nainstaluje – p. Drašar tel. 604216547
- Geodetické zaměření přípojek vody a kanalizace předejte na technické oddělení VAK Trutnov, a.s. – Báča P. tel. 603218290.

S připojením nového objektu sportovního areálu na veřejný vodovod souhlasíme.

Vyjádření je platné 2 roky.


Přílohy: Vodoměrná sestava

VAK Trutnov, a.s.
Báča P. tel. 603218290



Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
DIČ: CZ60108711
nábřeží Václava Havla 19
541 01 TRUTNOV
-28-

V O D O M Ě R N Á S E S T A V A



- 1 kulový ventil
- 2 fakturační vodoměr
(pro jeho montáž je nutno ponechat 165 mm - dle průtoku vodoměru)
- 3 zpětná klapka

V případě velkého tlaku ve vodovodní síti se za vodoměr umístí redukční ventil.

Vodoměr musí být osazen ve vodorovné poloze.

Vodoměrná sestava musí být přístupná tak, aby byl umožněn odečet vodoměru, jeho výměna a aby nedošlo k jeho poškození (zamrznutí, rozbití atd.)

Pokud bude vodoměrná sestava umístěna ve vodoměrné šachtě, požadujeme velikost min. vnitřní průměr 1,2 m, popř. 0,9 x 1,2 m. Vodoměrná šachta musí být vodotěsná a mrazuvzdorná.

V případě umístění vodoměrné sestavy ve stěně, je nutné dodržení minimálních rozměrů výklenku ve zdi, a to výška 0,4 m, hloubka 0,3 m a délka 0,8 m.

Celou vodoměrnou sestavu včetně vodovodní přípojky (kromě vodoměru) hradí vlastník připojovaného objektu (investor) a provádí ji jiná společnost, než Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Vlastní napojení vodovodní přípojky na veřejnou vodovodní síť a osazení vodoměru musí být provedeno společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Fakturační vodoměr hradí společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a zůstává v jeho vlastnictví, společnost provádí osazení vodoměru a vlastní napojení vodovodní přípojky na veřejnou vodovodní síť (kontakt - provozní středisko vodovodů **Trutnov**, vedoucí p. Drašar, tel. 604216547, 499 848 542).