

Váš dopis zn.:

Ze dne: 09.05.2025

Číslo jednací:

Vyřizuje: Ing. Vojtěch Novotný

Telefon: 499 803 232

E-mail: novotny@trutnov.cz

Datum: 09.05.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:

„Vybudování zázemí sportovního areálu Libeč“
Systémové číslo VZ: P25V00000029

Zadavatel v souladu s článkem 12 výzvy k podání nabídek ke shora uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje na základě obdržené žádosti toto

vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Přesné znění žádosti o vysvětlení ze dne 09.05.2025:

„Dobrý den,

dle dotazu č.4 a odpovědi FVE je v popisu uvedeno, že výkon panelu má být 415Wp což při počtu 6 ks dělá výkon 2,49 KW. K čemu má být FVE primárně určena? Ohřev vody? Jakou kapacitu má mít bateriové uložení?“

Znění dotazu č. 4 a odpovědi v rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“:

„4. je součástí realizace řešení FTV elektrárny? V podkladech není konkrétní popis řešení FTV. Tedy není jasné co by se mělo nacenit.“

„Odpověď zadavatele:

FVE je popsána v příloze č. 1 (Projektová dokumentace) zadávací dokumentace, v části EL – technická zpráva a půdorys 1. NP.“

Odpověď zadavatele na dotaz ze dne 09.05.2025:

FVE bude primárně určena pro pokrytí spotřeby EL energie objektu s úložištěm 5 kWh.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

v. z. 3
Ing. David Jelínek
vedoucí odboru

