

Váš dopis zn.:

Ze dne: 17.09.2025

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Diana Hanáková

Telefon:

736 105 442

E-mail:

hanakova.diana@trutnov.cz

Datum:

18.09.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Veřejný zadavatel

město Trutnov

se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-227 Libeč II“

Systémové číslo VZ: P25V00000099

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením čl. 12 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dále jen „Výzva“) poskytuje na základě žádosti jednoho z dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Přesné znění dotazu (žádosti dodavatele) ze dne 17.09.2025:

„Mám dotaz ohledně těsnící vrstvy za opěrou, kde v přiloženém výstřižku výkresu D.1.2.1.2.2 je zakreslená těsnící fólie zatažená pod drenáž, ale v TZ ani v ve výkazu výměr není uvedena.

a - Máme použít těsnící fólii a pol. bude doplněna?

b - nebo ji přidat např. do pol. 457312 – VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 – (pozn. podkl. spád. beton pod drenáží – těsnící vrstva)?

c - nebo ji nemáme uvažovat?

Výňatek z TZ

4.3.2 Odvodnění mostů

Za rubem opěr bude voda odvedena pomocí plošné drenáže a těsnící vrstvy přechodové oblasti do drenážního potrubí DN 150 mm a dále pak do koryta přemostovaného vodního toku. Drenážní potrubí bude uloženo na vrstvu spádového podkladního betonu třídy C12/15n X0 a v rozsahu opěr bude obetonováno mezerovitým betonem 300 x 300 mm.

Děkuji a s přáním krásného dne“

Odpověď zadavatele:

V soupisu prací je těsnicí materiál od drenáže dále do výkopu uvažován v pol. 711132, kde je ve výpočtu uvažována délka na rubu opěr a křídel včetně vodorovné části např. folie na těsnicí vrstvě z betonu. ČSN 73 6244 připouští několik technických a materiálových variant řešení těsnicí vrstvy. Konkrétní řešení bude precizováno v RDS. Zhotovitel nacení položku v soupisu prací.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.


.....
Ing. David Jelínek
vedoucí odboru