

## PROTOKOL O PROHLÍDCE MÍSTA PLNĚNÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM:

**„Oprava komunikace a chodníků v ulici Kryblická“  
Systémové číslo VZ: P26V00000004**

### Identifikační údaje zadavatele

Název: město Trutnov

Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČ: 00278360

zastoupený: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města

### Údaje o konání prohlídky místa plnění

**Datum: 27.01.2026**

**Čas: od 10:00 h**

**Místo: křižovatka u čp.35, Kryblická ul.**

### Přítomní účastníci prohlídky místa plnění

Prohlídky místa plnění se zúčastnili zástupci dodavatelů blíže uvedených a podepsaných v **Prezenční listině přítomných účastníků prohlídky** přiložené k tomuto **Protokolu o prohlídce místa plnění**. Prezenční listina byla vyhotovena v den a místě konání prohlídky místa plnění.

Vedle přítomných zástupců dodavatelů se prohlídce místa plnění účastnili následující osoby:

- Diana Hanáková, pracovník oddělení investic,
- Ing. Pavel Vokřál, projektant.

### Záznam průběhu prohlídky místa plnění

Sraz účastníků prohlídky místa plnění proběhl v souladu se Zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem **„Oprava komunikace a chodníků v ulici Kryblická“ na adrese: Trutnov – Kryblíce, ulice Kryblická v místě křižovatky U Nemocnice Kryblická v 10:00 hod.**, kdy proběhl zápis přítomných účastníků prohlídky místa plnění do prezenční listiny a následně byla zahájena samotná prohlídka předmětné lokality kde budou realizovány stavební práce.

Na prohlídce místa plnění byli přítomní účastníci seznámeni především se samotnou lokalizací místa plnění, komunikací, na které budou provedeny příslušné opravy, etapizací. Dále byli přítomní účastníci seznámeni s předpokládaným rozsahem plnění příslušných stavebních prací, a to v souladu s Projektovou dokumentací k předmětu této veřejné zakázky.

### **Dotazy a žádosti o vysvětlení vyřizované v rámci prohlídky místa plnění:**

Na shora uvedené prohlídce místa plnění byly vznesen a zároveň též zodpovězen následující dotaz (žádost o vysvětlení):

#### **Dotaz č. 1:**

Je možné použít materiál ze stavby do nových konstrukcí?

#### **Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 1:**

Použití materiálů ze stávající stavby do nových konstrukcí je možné za předpokladu, že zhotovitel dodrží technologické postupy a požadavky příslušných technických norem stanovených návrhem konstrukčních skladeb. Pro jednotlivé vrstvy zpevněných ploch musí být použity výhradně materiály, které splňují požadavky konkrétních norem vztahujících se k dané technologické vrstvě.

Zda zhotovitel použije materiál nově dodaný nebo recyklovaný, je plně v jeho kompetenci. Objednatel tuto volbu nemůže zpochybňovat, pokud je doloženo prohlášení o vlastnostech, případně certifikát, potvrzující, že použitý materiál splňuje požadavky příslušné normy.

Před zahájením stavby byl proveden diagnostický průzkum a rozbor asfaltových směsí. Z výsledků vyplývá, že na stavbě se nacházejí asfaltové směsi zařazené do kvalitativní třídy ZAS-T1 (viz příloha – Zpráva č. 104).

V Technické zprávě SO01, strana 6, je uvedeno, že vzhledem k předpokládaným dobrým vlastnostem stávajících konstrukčních vrstev vozovky lze očekávat jejich využití pro výstavbu chodníků a parkovacích stání, a to jako materiál znovu použitý (MZ). O konkrétním využití tohoto materiálu a jeho vhodnosti rozhodne geolog stavby. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné rozborů zemin a posouzení jejich vhodnosti pro použití v rámci stavby (např. aktivní zóna, recyklovaný materiál pro konstrukce vozovek a chodníků apod.).

Objednatel v souladu s platnou legislativou a zadávací dokumentací předpokládá možnost využití recyklace stávajících materiálů, pokud to jejich vlastnosti umožňují. Z tohoto důvodu je nutné provádět zemní práce tak, aby nedocházelo k mísení materiálů s rozdílnými vlastnostmi, které by vedlo k jejich znehodnocení a znemožnění dalšího využití.

V Trutnově, dne 27.01.2026

Záznam provedl: Diana Hanáková