

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4**

Název veřejné zakázky	Modernizace veřejného osvětlení ve městě Trutnově
Druh řízení	užší řízení dle ustanovení § 58 a násl. ZZVZ
Zadavatel:	Město Trutnov
sídlo:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ / DIČ:	00278360 / CZ00278360
zástupce:	Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

V souladu s ustanovením § 98 až 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 17 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení (doplňující informace) k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 3
Dobrý den, žádáme o vysvětlení ZD: V zadávací dokumentaci je v kategorii svítidel uveden požadavek na testování dle normy ČSN EN 62233:2008. Tato norma však vyhodnocuje intenzity elektrického pole a magnetické indukce v okolí elektrických spotřebičů pro domácnost. V příloze A této normy se v bodě A.1.2 stanovuje vzdálenost pro měření spotřebiče, která je buď 0 cm (v případě styku spotřebiče s částí těla) nebo 30 cm (ostatní spotřebiče). Dále je v této příloze v tabulce A.1 uveden seznam druhů spotřebičů, ke kterým jsou uvedeny podmínky měření (vzdálenost, umístění snímačů, podmínky činnosti) a především součinitel vazby. V této tabulce však nejsou uvedeny podmínky pro svítidla, osvětlení ani ekvivalentní spotřebiče. Z těchto skutečností tedy plyne, že: 1) Svítidlo pro veřejné osvětlení není domácí spotřebič. 2) Svítidlo pro veřejné osvětlení nemůže být z podstaty věci umístěno blíže než 30 cm od osob/domácností (a to ani v případě instalace na budovu). 3) Svítidla jakéhokoliv druhu nejsou uvedeny ani v seznamu spotřebičů této normy. 4) Pro svítidla nejsou v této normě uvedeny podmínky měření (vzdálenost, umístění snímačů, podmínky činnosti) a především součinitel vazby. Na základě těchto zjištění tazatel považuje požadavek na testování dle normy ČSN EN 62233:2008 za diskriminační a požaduje jeho zrušení.	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)		č. 3	
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:			
Zadavatel se se zněním dotazu seznámil a vzal v potaz dotazovanou skutečnost ohledně požadavku na testování dle normy ČSN EN 62233:2008, který byl uveden v rámci některých příloh Zadávací dokumentace, a to zejména v rámci Přílohy č. 3 – Projektová dokumentace, Přílohy č. 3.2 - Požadavky zadavatele na technologie veřejného osvětlení a Přílohy č. 9 - Nabízené technické parametry svítidel, kde byl opakovaně zmiňován následující požadavek:			
Označení parametru	Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele (silniční svítidlo, přechodové)	Parametr	Požadavek
...			
36	ČSN EN 62233:2008 - Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob	ANO/ NE	ANO
Zadavatel shora uvedený požadavek na testování dle normy ČSN EN 62233:2008 (ve vztahu k dodávanému předmětu plnění veřejné zakázky) tímto ze Zadávací dokumentace a jejích příloh <u>VYPOUŠTÍ</u> a <u>VYŠKRTÁVÁ</u>.			



V tomto směru jej zadavatel nepovažuje za účelný a přiléhavý ve vztahu k zadávanému předmětu veřejné zakázky (a to i ve smyslu shora uvedeného dotazu). Z tohoto důvodu zadavatel dotčený odkaz na testování dle normy ČSN EN 62233:2008 vypouští zejména z Přílohy č. 3 – Projektová dokumentace, Přílohy č. 3.2 - Požadavky zadavatele na technologie veřejného osvětlení a Přílohy č. 9 - Nabízené technické parametry svítidel.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Příloha č. 3 – Projektová dokumentace - NOVA,

- Příloha č. 3.2 - Požadavky zadavatele na technologie veřejného osvětlení – NOVA

- Příloha č. 9 - Nabízené technické parametry svítidel – NOVA

Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému a aktuálnímu znění přiložených dokumentů a tyto vzít v potaz při přípravě žádosti účast / nabídky do zadávacího řízení.

V Trutnově, dne 31.01.2026

Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

Město Trutnov

i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát