

Dodávka a výměna objektových předávacích stanic v objektech města Trutnova

Systémové číslo VZ: P15V00000041

Dodatečné informace č. 2

Název zadavatele:	Město Trutnov
Sídlo:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1
IČ:	00278360
Statutární zástupce zadavatele:	Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje města Tel: 604 241 232 e-mail: franc@trutnov.cz Ing. David Jelínek Tel.: 499 803 232 e-mail: jelinek@trutnov.cz Kontaktní osoby jsou oprávněny odpovídat dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace.

Vážení,

na základě dotazu jednoho z uchazečů ze dne 28. 4. 2015 zveřejňujeme dodatečné informace č. 2 včetně přesného znění dotazu a odpovědi na tento dotaz.

Přesné znění dotazu:

1. Musí být dodrženy vyspecifikované komponenty KPS, kde jsou přímo udány výrobci a typy nebo je lze nahradit za jiné typy kvalitativně stejné, ale od jiného výrobce?(čerpadla, výměníky, regulační ventily, regulátor diferenčního tlaku).
2. Musí být dodržen u manometrů popis měřidel v (jednotky-bar)? Nebo jsou přípustné jednotky v MPa?
3. Musí být regulátor RVD nebo je možný ho nahradit od společnosti SIEMENS za podobný s zachováním vlastností.
4. Prosim o informaci zda již spolupracujete se společností, která dodává MaR. Rádi bychom na tuto spolupráci navázali a proto bychom ji poptali na tyto KPS.


Odpověď na dotaz:

1. Na primární straně KPS tyto komponenty dodrženy být musí včetně výměníku, jelikož jsou schváleny dodavatelem CZT ČEZ Teplárenská a.s. Na sekundární straně KPS musí komponenty splňovat minimálně stejné vlastnosti a parametry jako projektované včetně 5 - leté záruky.
2. Můžou být dodány ověřené (kalibrační list) manometry s jednotkou Mpa stejného připojovacího rozměru.
3. Regulace musí být dodána taková, která splňuje připojovací podmínky ČEZ Teplárenská a.s., to jest musí mít funkci DRT a hlavně musí být kompaktní s dispečinkem ČEZ Teplárenská a.s.

4. Není možné tuto společnost uvést jako subdodavatele, jelikož se sama účastní výběrového řízení a dle zadávacích podmínek se toto nepřipouští.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

V Trutnově dne 29. 4. 2015



.....
Ing. Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje města