

Úceloplastová zapuštěná rozvodnice, 96 mod., 684x560x120mm,
Krytí rozvodnice IP31/IP20, přívod a vývody vrchem.

Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

- základní: polohou, krytím, izolací
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

HLAVNÍ PROJEKTANT		ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ		<div>TENET</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>ARCHITEKTONICKÝ ATELIER</div> <div>Horská 64 54101 TRUTNOV</div>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. PAVEL HARTMAN				
VYPRACOVAL		ING. PAVEL HARTMAN				
Č.ZAKÁZKY	160105	DATUM	09. 2017	FORMÁT	3 x A4	STUPEŇ P.D. PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁM. 165, 541 01 TRUTNOV						
TRUTNOV – HORNÍ STARÉ MĚSTO, POŽÁRNÍ ZBROJNICE						MĚŘ.
ROZVADĚČ RMS 1						D.1.4.4.7



