

Doplňkový list k pasportu oken v budově ZUŠ Trutnov, č.p. 73

Okno typ V:

umístění

- půdní prostory budovy, z toho uliční fasády do Horské (9 ks) a do Krakonošova náměstí (6 ks), dále 6 ks do prostoru bývalého dvorku, nyní zaslepených, z nichž se obnovují jen 2 ks, ale se síťkou místo skla

provedení

- JEDNODUCHÉ okno, v rámu upevněné pomocí 3 obrtlíků, dovnitř otvíravé (vysaditelné), kruhového tvaru s dřevěným profilovaným křídlem
- rám okna zazděn při vnitřním líci rozšířeného výklenku obvodové zdi
- zasklení jedním sklem síly 3 mm na sklenářský tmel, ze strany exteriéru
- kováním je v tomto případě pouze sada 3 železných obrtlíků, jimiž je okno uchyceno v rámu, některé v současnosti schází, většina je korodovaná

povrchová úprava

původní nátěr syntetickou barvou z větší části degradovaný, barevnost vzhledem ke stavu dochována torzálně, ovšem vesměs v originální podobě

základní rozměry

světlý rozměr (průměr) stavebního otvoru 31 cm, rozměr vnější rámu 41 cm, rozměr vnitřní světlý v rámu 32 cm, světlý rozměr zasklení 26 cm, vnější průměr křídla 36 cm, profil rámu cca 4x5 cm, profil křídla cca 4x4 cm

dochovanost

z 15 ks do ulice nyní schází celkem 3 okna (křídla)
nejméně 2 rámy silně poškozené hnilobou a částečně rozpadlé
nejméně 2 rámy zcela uvolněné ze zdiva
do bývalého dvorku budou obnovena jen 2 okna, jako provětrávání krovu

navržená obnova

truhlářská oprava stávajících rámu
zhotovení repliky neopravitelných rámu
repase kování, doplnění chybějícího
obnova nátěrů rámu
truhlářská oprava oken
obnova barevného nátěru
doplnění chybějícího zasklení
zhotovení chybějících oken vč. nátěru a zasklení
upevnění uvolněných a nových rámu do zdiva

Pozn.: uvedené rozměry jsou pouze orientační a před realizací je nezbytné provést individuální a podrobné zaměření každého jednotlivého okna



okno typ V na půdě, namátkou vybrány reprezentativní podoby současného stavu, některá okna mají provizorní úpravy k větrání, které bude zrušeno a vše uvedeno do originálního stavu

Okno typ VI:

umístění

2 ks, na zadním schodišti, orientace S, v boční uličce, ústící do Horské ul.

provedení

- nyní typové panelákové jednokřídlé okno se ZDVOJENÝM ZASKLENÍM, původně zde bylo okno dvoukřídlé špaletové (kastlové) s JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM většího rozměru, dělené v křídle horizontálně na poloviny příčkou
- rám okna zazděn nyní cca 8 cm od vnějšího líce fasády ve dozdívkou zúženém stavebním otvoru
- nyní zasklení dvěma skly síly 3 mm na sklenářský tmel, ze strany exteriéru i interiéru, nové okno bude špaletové s jednoduchým zasklením ve všech křídlech
- kování je nyní 2 standardními hliníkovými klikami a novodobými dvěma šroubovanými panty z 80. let 20. stol.

povrchová úprava

původní nátěr syntetickou barvou degradovaný stářím, barevnost slonová kost

základní rozměry

světlý rozměr původní špalety je 110x182 cm, vnější rozměr současného rámu okna je cca 105x150 cm, světlý rozměr okna je cca 95x145 cm, špaleta zmenšena cihlovou přizdívkou ze stran a zespod na současný rozměr

dochovanost a návrh opravy

původně 4 ks oken na schodišti mezi 1. a 3. NP, z nichž zůstaly dodnes původní dřevěné parapety a částečně zazděné plechové parapety. Po roce 1945 z nich 2 okna zazděna zcela. Dvě zbývající okna po odstranění původního truhlářského výrobku v pozdější době stavebně zmenšena na rozměr tehdy dostupného typového okna.

Tato dvě okna budou nyní při obnově vybourána a nahrazena replikami dvoukřídlého okna kastlového s dřevěnou špaletou a jednoduchým zasklením křídel sklem síly 3 mm na sklenářský tmel z exteriéru. Každé křídlo bude vodorovně členěno na poloviny subtilní příčkou. Nové okno bude mít klasický rozvorový mechanismus s ozdobnou mosaznou klikou a zdobně provedené panty, vše adekvátně oknům typu II.

Skutečný rozměr okna se určí po vybourání dozdívky špalety na základě průzkumu dochovaných stop po původním okně.

Lze případně i uvažovat o využití nějakého dobře zachovaného vnějšího páru dolních okenních křídel typu I, nebo II z uliční fronty, která mají být jinak likvidována, jako základ k výrobě těchto dvou oken - v takovém případě se k nim dohotoví na míru jen patřičné rámy a vnitřní okenní křídla.



současný stav 2 oken na zadním schodišti

-budou nahrazena špaletovými s jiným,
větším původním rozměrem

