



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 4

Veřejná zakázka

**„REGENERACE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PLOCH
JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ V TRUTNOVĚ“**

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“).

Zadavatel:

Město Trutnov

se sídlem: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČ/DIČ: 00278360/ 268-00278360
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
číslo účtu: 124601/0100
zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
zastoupen: Davidem Studničkou, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax: +420 724 689 097
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona, poskytuje níže doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:





Dotaz č. 1:

Ve VV části elektro je v listu „položky“, řádek 102 uvedeno množství 0,5 k dodávce rozvaděč.

10 35702 rozvaděč RVO - TOS č. 1

0,00 0,50 ks

Prosíme o opravu položky ve výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že Položka týkající se rozvaděče

10 35702 rozvaděč RVO - TOS č. 1 je v rozpočtu chybně uvedena místo počtu 0,5 má být správně uvedeno 1,0 ks – zasíláme opravený výkaz výměr

Dotaz č. 2:

SO01- Zpevněné plochy

V rámci PD „D. 1. 1. a regenerace zeleně Jiráskovo náměstí – TZ“ jsou popsány použité materiály (dlažby)

chodníky:

1 – chodníky uvnitř náměstí jsou ze zámkové dlažby tl. 60 mm, povrch standard, velikost 200x200 mm v barvě přírodní (šedé) a velikost 100x100 mm v barvě bílé - vzor a skladba dle nákresu v grafické části PD

2 – v jihovýchodním rohu náměstí podél místní komunikace bude mít skladbu pro pojezd a stání těžkým nákladním autem a bude z šedé zámkové dlažby tl. 80 mm, rozměr 200x200 mm

3 – zpevněné plochy v odpočinkové zóně budou ze zámkové dlažby tl. 60 mm, povrch standard, velikost 100x100 mm v barvě hnědé a bílé - vzor a skladba dle nákresu v graf. části PD

4 – kolem vodních trysek bude keramická protiskluzová dlažba (min. R11), velikost 200x200 mm, tl. 10 mm, barvy dle vyobrazení na obr. níže, lepená na beton - skladba dle nákresu v grafické části PD, její povrch bude drsný, ale bez prolisů ve tvaru jakýchkoliv obrazců, odolnost pro pojezd do 3,5t pro obsluhu a údržbu náměstí

Ve výkresové části jsou popsány skladby chodníku pouze se zámkovou dlažbou tl. 60 mm. Skladba s dlažbou tl. 80 mm není ve výkresové části zobrazena a popsána.

Ve VV „25_výkaz výměr_Regenerace zeleně Jiráskova náměstí v Trutnově“ list „SO-01 - 7. Zadání s výkazem vým“ pol. 44 a 45 je vykázána montáž a dodávka zámkové dlažby tl. 80 mm. Zároveň jsme ve VV nenašli vykázání dodávky a montáže keramické dlažby 200x200x10 mm (ozn. č. 4 – kolem vodních trysek).

Prosíme o objasnění, zda dlažba tl. 80 mm je či není součástí dodávky, a pokud ano prosíme o doplnění výkresu s vyznačením jejího umístění a skladby konstrukce. Zároveň prosíme o doplnění VV o keramickou dlažbu kolem vodních trysek.





Odpověď na Dotaz č. 2

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že dlažba tl. 80 mm není ve výkresu vyznačena – zasíláme doplněný výkres D. 1. 1. C, kde je doplněna plocha

Řádek č. 91 ve výkazu výměr u SO 01 nebyl textově úplný (chyba při převodu formátu na PDF)

Úplný text zní:

„dlaždice keramické 200 x 200 mm - dle PD, mrazuvzdorné, protiskluzný povrch (minim. R11 bez plast. vzorků), odolnost pojezdu do 3,5t“

Položka keramické dlažby je tedy v rozpočtu uvedena správně.

V Hradci Králové, dne 19. 05. 2015

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ①
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profesionalove.cz

Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci



