

# SEZNAM DOTČENÝCH ROZVADĚČŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S URČENÍM ROZSAHU MODERNIZACE

**Stavba:** Modernizace VO ve městě Trutnov  
**Investor:** Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
**Zpracovatel PD:** RUE s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4  
**Druh PD:** Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

**Zodpovědný projektant:** Ing. Richard Gábor  
**Vypracoval:** Ing. Richard Gábor

VYHOTOVENÍ:

| RVO | adresa            | EAN                | Tarif | PPS jištění | hlavní jištění  | typ RVO | POZN.                                       |
|-----|-------------------|--------------------|-------|-------------|-----------------|---------|---|
| 1   | Maxima Gorkého    | 859182400700690575 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBL     |   |
| 2   | V domcích         | 859182400700690582 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAR     |   |
| 3   | Rozmarýnová       | 859182400700690599 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 4   | Barvířská         | 859182400700690605 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBR     | vymístit                                    |
| 5   | Spojenecká        | 859182400700763859 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | DOPL    |   |
| 6   | Žižkova           | 859182400700690612 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBL     |   |
| 9   | Nový Rokytník     | 859182400700690629 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAR     |   |
| 10  | Horní Staré Město | 859182400700690636 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 11  | Farská            | 859182400700690643 | C62d  | 3xgG 40A    | 32A/C třífázový | DOPL    |   |
| 12  | Hüttlova 0        | 859182400700690650 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | DOPL    |   |
| 13  | Sněženková        | 859182400700690667 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBL     |   |
| 14  | Slévárenská 0     | 859182400700690674 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBL     |   |
| 15  | Zámečnická 461    | 859182400700761671 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | vymístit                                    |
| 16  | U hřbitova        | 859182400700791333 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAR     |   |
| 17  | Nové Dvory        | 859182400700763866 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | sejmout z konstrukce příhr. stožáru - DIST1 |
| 18  | Humlův dvůr       | 859182400700690681 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 19  | O. Nedbala        | 859182400700690698 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAR     |   |
| 20  | Oblanov           | 859182400700690704 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 21  | Bojiště           | 859182400700690711 | C62d  | 3xgG 40A    | 32A/C třífázový | SBL     |   |
| 22  | Úpická            | 859182400700690728 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 23  | Volanov           | 859182400700779577 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBL     |   |
| 24  | Libušinka         | 859182400700690735 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAR     |   |
| 25  | Lomní             | 859182400700690742 | C62d  | 3xgG 40A    | 32A/C třífázový | DOPL    |   |
| 26  | Kryblická         | 859182400700690759 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBL     |   |
| 27  | U Pramene         | 859182400700763873 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAR     |   |
| 28  | Starý Rokytník    | 859182400700690766 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 29  | Střítež           | 859182400700690773 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 30  | Studenec          | 859182400700690780 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 31  | Dolní promenáda   | 859182400700798295 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SALL    |   |
| 33  | Na břehu          | 859182400700695181 | C62d  | 3xgG 40A    | 32A/C třífázový | SAL     |   |
| 34  | Poříčí            | 859182400700764504 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | sejmout z konstrukce příhr. stožáru - DIST1 |
| 35  | Sluneční stráž    | 859182400700792613 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 36  | Poříčí            | 859182400700695198 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | vymístit                                    |
| 37  | Žitná             | 859182400700778433 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 38  | Křížkova          | 859182400700695204 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | DOPL    |   |
| 39  | Za komínem        | 859182400700695211 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 40  | U hřiště          | 859182400700695228 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 41  | Babí              | 859182400700695235 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 42  | Horská            | 859182400700695242 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBL     |   |
| 43  | Poříčí 0          | 859182400700695259 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | vymístit                                    |
| 44  | Voletiny 0        | 859182400700764511 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | sejmout z konstrukce příhr. stožáru - DIST1 |
| 45  | Lhota             | 859182400700775784 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | sejmout z konstrukce bet. stožáru - DIST1   |
| 46  | Poříčí            | 859182400700695266 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 47  | Voletiny          | 859182400700800523 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 48  | Oblanov           | 859182400700690797 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | sejmout z konstrukce bet. stožáru - DIST1   |
| 49  | Volanov           | 859182400700690803 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 50  | Lhota             | 859182400700690810 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | sejmout z konstrukce příhr. stožáru - DIST1 |
| 51  | Libeč             | 859182400700690827 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | předsunout před stávající                   |
| 52  | Libeč             | 859182400700690834 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 53  | Palackého 374     | 859182400700763880 | C62d  | 3xgG 40A    | 32A/C třífázový | SBL     | vymístit                                    |
| 54  | Náchodská         | 859182400700775647 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBR     |   |
| 55  | Dlouhá            | 859182400700690841 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SBL     |   |
| 56  | Novodvorská 4     | 859182400700690858 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 57  | Kryblická         | 859182400700690865 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAR     |   |
| 58  | Dolní Staré Město | 859182400700690872 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | sejmout z konstrukce příhr. stožáru - DIST1 |
| 59  | Bohuslavice       | 859182400700727059 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 60  | Poříčí            | 859182400700703206 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     | sejmout z konstrukce bet. stožáru - DIST1   |
| 61  | Na Terasě         | 859182400700767345 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 62  | Nové Dvory        | 859182400700762364 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAR     |   |
| 64  | Farská            | 859182400707088764 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |
| 67  | Dolní Staré Město | 859182400707983625 | C62d  | 3xgG 32A    | 25A/C třífázový | SAL     |   |