

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:

Vyřizuje: Diana Hanáková
Telefon: 736105442
E-mail: hanakova.diana@trutnov.cz

Datum: 28.01.2026



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:
„Oprava komunikace a chodníků v ulici Kryblická“
Systémové číslo VZ: P26V00000004

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 a dále adekvátně dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 17 Výzvy k podání nabídek, poskytuje na základě žádosti/dotazu jednoho z dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení – dotaz (ze dne 27.01.2026):

„Je možné použít materiál ze stavby do nových konstrukcí?“

Vysvětlení – odpověď na žádost:

Použití materiálů ze stávající stavby do nových konstrukcí je možné za předpokladu, že zhotovitel dodrží technologické postupy a požadavky příslušných technických norem stanovených návrhem konstrukčních skladeb. Pro jednotlivé vrstvy zpevněných ploch musí být použity výhradně materiály, které splňují požadavky konkrétních norem vztahujících se k dané technologické vrstvě.

Zda zhotovitel použije materiál nově dodaný nebo recyklovaný, je plně v jeho kompetenci. Objednatel tuto volbu nemůže zpochybňovat, pokud je doloženo prohlášení o vlastnostech, případně certifikát, potvrzující, že použitý materiál splňuje požadavky příslušné normy.

Před zahájením stavby byl proveden diagnostický průzkum a rozbor asfaltových směsí. Z výsledků vyplývá, že na stavbě se nacházejí asfaltové směsi zařazené do kvalitativní třídy ZAS-T1 (viz příloha – Zpráva č. 104).

V Technické zprávě SO01, strana 6, je uvedeno, že vzhledem k předpokládaným dobrým vlastnostem stávajících konstrukčních vrstev vozovky lze očekávat jejich využití pro výstavbu chodníků a parkovacích stání, a to jako materiál znovu použitý (MZ). O konkrétním využití tohoto materiálu a jeho vhodnosti rozhodne geolog stavby. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné rozbory zemin a posouzení jejich vhodnosti pro použití v rámci stavby (např. aktivní zóna, recyklovaný materiál pro konstrukce vozovek a chodníků apod.).

Objednatel v souladu s platnou legislativou a zadávací dokumentací předpokládá možnost využití recyklace stávajících materiálů, pokud to jejich vlastnosti umožňují. Z tohoto důvodu je nutné provádět zemní práce tak, aby nedocházelo k mísení materiálů s rozdílnými vlastnostmi, které by vedlo k jejich znehodnocení a znemožnění dalšího využití.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Příloha:

Diagnostický průzkum a návrh opravy konstrukce vozovky

S pozdravem



Ing. David Jelínek
vedoucí odboru

