



LEGENDA:

~500/...
PV
PV1
PŠ
ŘJ1+3
TH1
RH
W
KK

LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, KALOR (500/110, 500/160, 900/160)
PŘÍMÝ VENTIL, TLAKOVÉ NEZÁVISLÝ RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S VESTAVĚNÝM REGULÁTOREM PRŮTOKU (10÷150 l/hod), HEIMEIER ECLIPSE
PŘÍMÝ VENTIL, TLAKOVÉ NEZÁVISLÝ RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S VESTAVĚNÝM REGULÁTOREM PRŮTOKU (30÷300 l/hod), HEIMEIER ECLIPSE 300
PŘÍMÉ ŠROUBENÍ, REGULAČNÍ A UZAVÍRAČI (OTVĚŘENO NAPLNO), HEIMEIER REGUTEC
CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, S OVLÁDÁNÍM APLIKACÍ PŘES CHYTŘÍ TELEFON (ANDROID I IOS) A APLIKACÍ V PC (JE MOŽNÁ SPOLUPRÁCE S BEZDRÁTOVOU TERMOSTATICKOU HLAVICÍ (JEDNA ŘJ = AŽ 32 HLAVIC), Danfoss Gateway Ally
BEZDRÁTOVÁ RADIÁTOROVÁ TERMOSTATICKÁ HLAVICE 4÷28 °C, S POUŠTKOU PROTI MANIPULACI A ZOIŽENÍ, BATERIOVÉ NÁPAJENÍ, BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKUJE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU (ŘJ1+3), DANFOSS eTRV Zigbee Danfoss Ally
RUČNÍ HLAVICE, RADIÁTOROVÁ, HEIMEIER, M30x1,5
VYVAŽOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ, T 120 °C, PN 25, VČT. NÁSTAVCOU PRO MĚŘICÍ JEHLY, TA STAD
KULOVÝ KOHOUT, PUNOPRŮTOKOVÝ, ZÁVITOVÝ, S UPRÁVENOU PLOCHOU VNITŘNÍ KOULE PROTI ZANÁŠENÍM USAZENINÁM, PN 35, GIACOMINI R910
VYPUSŤEČ KULOVÝ KOHOUT SE SÁČEM A PÁČKOU, KULOVÝ, KOVOVÁ PÁČKA (VRTULKA), G 1/2", PN 10, GIACOMINI R680

UT – PŘÍVOD, POTRUBÍ OCELOVÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM

UT – ZPĚTEČKA, POTRUBÍ OCELOVÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM

UT – PŘÍVOD, POTRUBÍ OCELOVÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM, stávající

UT – ZPĚTEČKA, POTRUBÍ OCELOVÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM, stávající

UT – PŘÍVOD – PÁTERNÍ ROZVODY TEPLA, POTRUBÍ OCELOVÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM, stávající

UT – ZPĚTEČKA – PÁTERNÍ ROZVODY TEPLA, POTRUBÍ OCELOVÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM, stávající

VEDOUČÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZOD. PROJEKTANT	TOMÁŠ VINŠÁLEK		
			DUBENEC 42, 544 55 DUBENEC		
OBEC: TRUTNOV	OKRES: TRUTNOV	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	TEL: 603 204 859, IČO: 66822581		
			e-mail: vinsalek@vinsalek.cz		
INVESTOR: MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁM. 165, 541 16 TRUTNOV	STAVBA: ÚPRAVY OTOPNÉ SOUSTAVY ZŠ MLÁDEŽNICKÁ 536 TRUTNOV		FORMÁT	06 x A4	
			DATUM	10 / 2024	
ČÁST: VYTÁPĚNÍ	OBSAH: PAVILON C - 2NP - DISPOZICE OTOPNÝCH TĚLES		Č. ZAKÁZKY	2024 / 23	
			STUPEŇ	ZD	
			MĚŘÍTKO	1:100	
			REVIZE	–	
			Č. VÝKRESU	UT.21	