

PO DOKONČENÍ MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT VŠECH POVRCHY OPRAVENY
DÁLE MUSÍ BÝT NOVĚ VYMALOVÁNO. STROPY BÍLE A STĚNY
V BAREVNÉM PROVEDENÍ KTERÉ UPŘESNÍ INVESTOR

POHLED NA TABULI
Učebna č.10, 12, 13, 14, 15, 37, 38, 39 a 40



Osvětlení tabule (2 x svítidlo C)
svítidla zavěsit do výšky 2.6m
Em = 502 lx
Uo = 0.74

POHLED NA TABULI
Učebna č.8 - Fyzika a chemie



Osvětlení tabule (2 x svítidlo C)
svítidla zavěsit do výšky 2.8m
Em = 506 lx
Uo = 0.73

- 200-250 lx
- 300-350 lx
- 400-450 lx
- 500-550 lx
- 600-650 lx

- * stávající přívod (krabice)
- CYKY-J 3x1.5
- CYKY-O 3x1.5
- vypínač ř.1 - nový
- vypínač ř.1 - výměna

LEGENDA viz výkres č. D.1.4.EL.02

A	Svítidlo stropní s mřížkou, LED 27W, 2684lm, IP20, 2x LED modul 1200mm, matná mřížka+opálový kryt LED, 4000K, Ra=80
B	Svítidlo stropní s mřížkou, LED 42W, 4150lm, IP20, 2x LED modul 1200mm, matná mřížka+opálový kryt LED, 4000K, Ra=80
C	Svítidlo zářivkové 36W, asymetrické, IP20, závěsit do 2.6m 1x36W (4000K, 3350lm), asymetrický reflektor, el.předřadník

Ing. MIROSLAV POLÁPNÝ
Autorizovaný technik pro technické zařízení, specializace elektrotechnické stavby
ČKAIT - 0600625

AKCE	Základní škola Rudolfa Frimla 816, Trutnov Výměna osvětlení v pavilonu 2. stupně Projektová dokumentace pro provádění stavby	STUPEŇ / DATUM	DPS / 04.2017
		FORMÁT	2.5 A4
PŘÍLOHA	Technika prostředí staveb - Silnoproudá elektrotechnika Půdorys 3.NP	MĚŘÍTKO 1 : 100	D.1.4.EL.03